

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 22.05.2023 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.20.2023**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Zamawiający w PFU zawarł następujące wymagania: "Panele PV należy wyposażyć w optymalizatory o mocy, które poprawiają wydajność instalacji PV oraz redukują napięcie każdego modułu do napięcia bezpiecznego (1VDC) na wypadek zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu." Pytanie: czy zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia w optymalizatory?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg wyposażenia paneli PV w optymalizatory.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr. Eukasz Dziobek