

**R-DROG Projektowanie i nadzór**  
**Rafał Młynarczyk ul. I. Daszyńskiego 28/34**  
**88-100 Inowrocław**

**dotyczy:** uzgodnienia projektu „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Witowiczki”

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. **opiniuje się pozytywnie.**


Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do:

- prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii, pokrycia kosztów ewentualnych awarii lub uszkodzeń sieci kanalizacyjnej wynikłych wskutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowym wstrzymaniem odprowadzanych ścieków.
- powiadomienia Odbiorców o przyczynach braku odbioru ścieków oraz o terminie wznowienia odbioru ścieków uzgodnionym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odległości od czynnych i projektowanych sieci kanalizacyjnych.
- wykonania regulacji włączów kanalizacyjnych do projektowanego poziomu terenu
- uszkodzone włązy kanalizacyjne wymienić na nowe,
- zabezpieczenia wyposażenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieżą.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń sieci kanalizacyjnych nie zinwentaryzowanych lub wyłączonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po rozwiązaniu kolizji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.

**Okres ważności uzgodnienia: 2 lata licząc od daty jego wystawienia.**

KIEROWNIK  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji



Jerzy Findel