

Znak sprawy: **IR.271.1.2024**

Kudowa-Zdrój, 21.06.2024

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 17.06.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00350654 z dnia 2024-06-04.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy udostępnienie projektu fotometrycznego dla zadania 1 i 3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jednakże na prośbę potencjalnego Wykonawcy udostępnia projekt fotometryczny, na podstawie którego zostały dobrane parametry oświetlenia boisk sportowych w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 3. Projekt fotometryczny przedstawia przykładowe rozwiązania.

Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne, pozwalające na uzyskanie paramentów natężenia oświetlenia i jego równomierności nie gorszych od podanych w przykładowym rozwiązaniu. Przed montażem oświetlenia Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne w celu potwierdzenia poprawności doboru opraw.

Dla zaproponowanych opraw Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu obliczeń dotyczących doboru słupów. Dobór opraw i słupów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

W załączeniu:

Zadanie nr 1 - projekt fotometryczny

Zadanie nr 3 - projekt fotometryczny

Pytanie nr 2

Zgodnie z projektem podstawowym, należy wykonać 2980m² nawierzchni poliuretanowej, natomiast w projekcie zamiennym jest informacja, że należy wykonać 2230,45m². Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie ilości nawierzchni poliuretanowej, jaką należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie zamiennym podana jest prawidłowa ilość nawierzchni poliuretanowej.

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ oraz dokona zmiany ogłoszenia o ogłoszeniu. Jednocześnie Zamawiający wydłuży termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVIII SWZ, do dnia 28.06.2024 r., do godziny 10:00 oraz zmieni termin otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale XXIX, które odbędzie się w dniu 28.06.2024. r. o godzinie 10:15.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY


Justyna Klich

.....
Kierownik Zamawiającego

Wyk. A. K.