

SZ5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK	
-	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE **Z WŁÓKNA SZKLANEGO**, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACJI
8 CM	STYROPIAN EPS, WSPÓŁCZYNNIK = 0,033 (W/mK)
-	ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
40 CM	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ POKRYCIE DACHOWE DASZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ IZOLACJĘ POMIĘDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOŚCI WIERZCHU ŚCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ I DOSTOSOWAĆ POKRYCIE DACHOWE POPRZEZ DOCIĘCIE I WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE W OBRĘBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. NALEŻY TAKŻE ZAMONTOWAĆ ODNOWIONĄ PODBITKĘ DACHOWĄ ORAZ ODNOWIĆ KROKWIE FARBĄ DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM.
UWAGA 2: POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI PRZYCZEPNOŚĆ KLEJU MONTAŻOWEGO DO PŁYT STYROPIANOWYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KOŁKÓW MOCUJĄCYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓBY PRZYCZEPNOŚCI KLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH. NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ PUNKTOWO NA KAŻDEJ ŚCIANIE GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ISTNIEJĄCEGO CELEM DOBORU DŁUGOŚCI KOŁKÓW MOCUJĄCYCH.

SZ1.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ DO 30 CM POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU	
>1,5 CM	PŁYTKI GRESOWE ELEWACYJNE 60 CM X 60 CM W KOLORZE ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJ WODOSZCZELNY MROZOODPORNY
15 CM	STYRODUR XPS , WSPÓŁCZYNNIK = 0,034 (W/mK)
-	HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ
-	BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY, JEDNOKOMPONENTOWY
-	ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJĄCA
40-50 CM	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

UWAGA 1: NALEŻY UPRZEDNIO ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINĘ KAMIENNĄ, A NASTĘPNIE WYRÓWNAĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY ZAPRAWĄ MINERALNĄ
UWAGA 2: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DO 30 CM POWYŻEJ POZIOMEM TERENU SĄ OCIEPLANE STYROPIANEM EPS - WARSTWY PRZEGRODY SZ1.2

UWAGA 1: NALEŻY ZDEMONTOWAĆ UPRZEDNIO ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINĘ KAMIENNĄ, A NASTĘPNIE WYRÓWNAĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

S2 - PODŁOGA POD PARTEREM	
2 CM	PŁYTKI GRESOWE
-	STROP ISTNIEJĄCY
15 CM	STYROPIAN EPS, WSPÓŁCZYNNIK 0,033 W/mK

DETAL MONTAŻU OKNA, W WARSTWIE OCIEPLENIA, RZUT PIONOWY
DETAL COKOŁU
DETAL OCIEPLENIA STROPU POD STROPEM KONDYGNACJI 0

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słopnice 859, 34-615 Słopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
TYTUŁ:	**DETAL 4**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
FAZA PROJEKTU:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROL BULANDA NR UPRAWNIEŃ: MPOIA/027/2017, MP - 2282	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. MONIKA FRONCZAK	
SKALA: 1:10, 1:75	**DATA: MAJ 2022** — **NR RYS.:A.21**