

Warszawa, 11 marca 2024 r.

BF-2.262.4.2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie instalacji klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w systemie „Piwnica System Archiwum” agregatu VRF z pionowym wyrzutem powietrza?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza pionowego wyrzutu powietrza z agregatu VRF dla systemu „Piwnica System Archiwum”.**

**Wniosek nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu pracy agregatów w trybie grzania z -25st.C na -20st.C zgodnie z parametrami powietrza zewnętrznego dla III strefy klimatycznej tj. -20st.C zimą?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 1 do SWZ w pkt 17 określił zakres temperatury pracy w trybie grzania od -20°C do 19°C.**

**Wniosek nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę regulacji temperatury jednostek wewnętrznych z 18-26st.C na 19-26st.C?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany regulacji temperatury jednostek wewnętrznych z projektowanych 18°C-26°C na 19°C-26°C.**

**Wniosek nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowników ściennych o wymiarach 140x120mm?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zastosowania sterowników ściennych o wymiarach 140x120mm.**

**Wniosek nr 5:**

Prośba o rozwinięcie pojęcia Funkcji „Podążaj za mną” w przypadku sterownika przewodowego. Jaka jest idea zastosowania takiej funkcji?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że funkcja ta pozwala na zmianę czujnika wiodącego w jednostce wewnętrznej na czujnik temperatury wewnętrznej w fabrycznie zainstalowanym panelu operatorskim.**



#### **Wniosek nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych ściennych o poziomach hałasu jak poniżej:

3,6kW – 41dB(A)

4,5kW – 40dB(A)

5,6kW – 46dB(A)

na najwyższych biegach wentylatora. Zakładając, że jednostki wewnętrzne będą pracować maksymalnie na średnim biegu wentylatora, na którym parametry głośności będą spełnione.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania jednostek wewnętrznych ściennych o poziomach hałasu jak powyżej. Referencyjną wartością są hałasy wytwarzane na biegu najwyższym.**

#### **Wniosek nr 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych kasetonowych o poziomach hałasu

jak poniżej:

3,6kW – 34dB(A)

4,5kW – 39dB(A)

5,6kW – 43dB(A)

na najwyższych biegach wentylatora. Zakładając, że jednostki wewnętrzne będą pracować maksymalnie na średnim biegu wentylatora, na którym parametry głośności będą spełnione.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania jednostek wewnętrznych kasetonowych o poziomach hałasu jak powyżej. Referencyjną wartością są hałasy wytwarzane na biegu najwyższym.**

#### **Wniosek nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych ściennych o wydatkach powietrza jak poniżej:

1,5kW – 240/252/264/282m<sup>3</sup>/h

2,8kW – 240/276/324/402m<sup>3</sup>/h

3,6kW – 258/324/414/504m<sup>3</sup>/h

4,5kW – 378/444/516/600m<sup>3</sup>/h

5,6kW – 408/498/612/744m<sup>3</sup>/h

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie jednostki wewnętrznej ściennej o wydatkach powietrza dla mocy 3,6kW – 258/324/414/504m<sup>3</sup>/h. Pozostałych wyżej wymienionych jednostek, Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania.**

#### **Wniosek nr 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych kasetonowych o wydatku powietrza jak poniżej:

3,6kW – 420/480/570m<sup>3</sup>/h

4,5kW – 450/540/660m<sup>3</sup>/h

5,6kW – 540/660/780m<sup>3</sup>/h

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych ściennych o wydatkach powietrza dla mocy 5,6kW – 540/660/780m<sup>3</sup>/h. Pozostałych wyżej wymienionych jednostek, Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania.**



**Wniosek nr 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów VRF o mocy chłodniczej 33,5kW ze współczynnikiem SEER 6,34 oraz SCOP 4,01?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania agregatów VRF o mocy chłodniczej 33,5kW ze współczynnikiem SEER 6,34. Natomiast dopuszcza zastosowanie agregatów VRF o mocy chłodniczej 33,5kW ze współczynnikiem SCOP 4,01.**

**Wniosek nr 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu temperaturowego wytwarzania CWU z -20-43st.C na zakres -20-32st.C?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany zakresu temperaturowego wytwarzania CWU z -20°C-43°C na zakres -20°C-32°C.**

**Wniosek nr 12:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki wewnętrznej ściiennej 3,6kW o poborze mocy 40W?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania jednostki wewnętrznej ściiennej 3,6kW o poborze mocy 40W.**

**Wniosek nr 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej 5,6kW o poborze mocy 40W?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania jednostki wewnętrznej kasetonowej 5,6kW o poborze mocy 40W.**

**Wniosek nr 14:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w części II A ust. 2 ppkt 2.4.2. SWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w kwestii kryterium ilościowego na rzecz kryterium kwotowego.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmianę kryterium ilościowego na rzecz kryterium kwotowego, a tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji treści SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 22 marca 2024 r. g. 11:15.

*Z poważaniem,  
Roman Michalski  
Dyrektor  
Biura Administracyjnego  
/podpisano elektronicznie/*