

Leszno, dnia 09.02.2021 r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dot. par. 5 pkt.5

Prosimy o wykreślenie ze zdania słowa „bezusterkowy”.

Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowiązkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót.

Linia orzecznictwa dotycząca art. 647 k.c. potwierdza obowiązek Inwestora do dokonania odbioru robót. Inwestor może uchylić się skutecznie od odbioru robót, tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru, oraz upoważniony do wpisania do protokołu stwierdzonych wad nieistotnych z określeniem terminów ich usunięcia.

Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowią o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt I ACa 1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zadania ww. pytania przez Wykonawcę, ponieważ taka sytuacja nie ma miejsca w par. 5 pkt. 5 Umowy- stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

Pytanie 2:

Dotyczy D.04.06.05. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki AC16P, KR3. W pkt.2.1 wskazano lepszycze 50/70, natomiast zgodnie pkt.2.4 należy zastosować asfalt 35/50. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie rekomendujemy zastosowanie asfaltu 35/50, co pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepszycza 35/50.