

Wrocław, dnia 18.05.2021 r.

-Uczestnicy postępowania-

Znak sprawy: ZP-1/04/2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców - przekazuje wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest *Przebudowa i modernizacja budynku „B” przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu*, znak postępowania: ZP-1/04/2021:

1. Pytanie: W kosztorysie brak pozycji na wykonanie instalacji odgromowej. Proszę o informację czy pozycje dodać samodzielnie do kosztorysu czy uzupełnić w osobnym kosztorysie czy ująć w kosztach ogólnych wraz z kosztami projektu i pomiarów.

Odpowiedź: Koszt wykonania instalacji odgromowej wraz z projektem i pomiarami powinien zostać uwzględniony w oddzielnej pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ. Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.asp.wroc.pl/> oraz na stronie https://ww.platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc

Sekcja „Komunikaty” (transakcja nr 452410).

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam:

Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
prof. Wojciech Pukocz