

Od: j.nowicka@msjprojekt.com
Wysłano: czwartek, 4 sierpnia 2022 09:52
Do: 'Łukasz Łytka'; 'Damian Gruszkowski'
Temat: FW: PFU Ruda Bugaj - szkic kolizji

From: Ryszard Juściński <r.juscinski@pgkimal.pl>
Sent: Thursday, August 4, 2022 8:58 AM
To: j.nowicka@msjprojekt.com
Cc: p.matusiak@pgkimal.pl; 'Grzegorz Andrzejczak' <G.Andrzejczak@pgkimal.pl>
Subject: RE: PFU Ruda Bugaj - szkic kolizji

Dzień dobry

W odpowiedzi i w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, informuję, że należy w odległości minimum 5 m przed i za planowaną rozbudową przebudować wodociąg w sposób umożliwiający jego bezawaryjną eksploatację i dogodne warunki do przeprowadzenia naprawy. Proponuję wykonać U obejście z zachowaniem wskazanych minimalnych odległości, z zastosowaniem rur PE-HD SDR 11 w systemie trójwarstwowym lub RC dopuszczonych do umieszczenia w pasie drogowym bez stosowania rur osłonowych.

Pozdrawiam


Główny Specjalista
ds. wod-kan

Ryszard Juściński

From: j.nowicka@msjprojekt.com [<mailto:j.nowicka@msjprojekt.com>]
Sent: Wednesday, August 3, 2022 8:00 AM
To: r.juscinski@pgkimal.pl
Subject: PFU Ruda Bugaj - szkic kolizji

Dzień dobry,
w nawiązaniu do naszej wczorajszej rozmowy przesyłam Panu PZT z oznaczeniem kolizji i mapę zasadniczą.

Z poważaniem,
Justyna Nowicka, Kierownik Zespołu Projektowego
tel. kom.: +48 605 415 660



ul. Gagarina 22 lok.3, 54-620 Wrocław
www.msjprojekt.com
NIP: 921 1362153, REGON: 021074048
Nr konta MBank: 42 1140 2017 0000 4602 1051 1782