



FZ.271.1.7.2024

Cieszków, dnia 12.04.2024r

Zamawiający:

Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn: **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków – etap II” – przetarg II**

Działając na podstawie art. 284 usta. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienia treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca uwagę, że rozdzielenie zakresu na odrębną dostawę szafy sterowniczej, a w późniejszym etapie urządzenia jest wręcz niemożliwa. Każdy z dostawców projektuje oraz wykonuje szafę zasilającą sterowniczą wedle swojej wiedzy technicznej oraz według specyfikacji urządzenia. Dlatego też wykonawca prosi o usunięcie z postępowania wykonania następujących szaf:

1 a. SS-1: Szafa zasilająca sterownicza kontenerowej stacji zlewnej, która oryginalnie zamontowana jest w kontenerze.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga wykonania szaf. Szafę sterowniczą SS-1 należy wykonać przez montaż szafy bez wyposażenia z wykonaniem linii zasilającej.

1 b. SS – 2: Szafa zasilająca sterownicza zbiornikiem ścieków dowożonych, która według PFU wraz z wyposażeniem dostarczany jest przez jednego producenta (zbiornik nie objęty postępowaniem)

Odpowiedź: Szafę sterowniczą SS-2 zamontować bez wyposażenia z wykonaniem linii zasilającej.

1 c. SS-4: Szafa zasilająca sterownicza osadników wtórnych. Prosimy o wskazanie czy Wykonawca dostarczając jeden osadnik wtórny ma zamontować szafę, która zasili i będzie sterowała dwoma zbiornikami.



Odpowiedź: Szafa sterownicza SS-4 powinna być wyposażona i powinna posiadać możliwość przyłączenia sterowania drugim zbiornikiem.

1 d. SS – 6: Szafa zasilająco sterownicza Reaktorów Biologicznych. Prosimy o wskazanie czy Wykonawca nie dostarczając reaktorów ma zamontować szafę, która zasili i będzie sterowała dwoma zbiornikami.

Odpowiedź: Szafę wykonać jak opisano w odpowiedzi 1 b.

1 e. Szafy zasilające linię mechanicznego oczyszczania ścieków oraz linię odwadniania osadu zlokalizowane w obiekcie nr 1. Wykonawca wskazuje na fakt, iż urządzenia wszystkich producentów są odmienne co do sposobu ich działania, zasilania i ich sterowania oraz na to, że szafy te konstruowane są pod konkretny typ i model urządzenia. Wykonawca wnosi o usunięcie ich z tego etapu postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał montażu szafy z wyposażeniem z wyjątkiem wykonania linii zasilających.

*Zastępca Wójta
Gminy Cieszków
/-/*