

ZP.271.9.11.2020.AG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Przebudowa ulicy Generała Hallera i Żeromskiego w Wąbrzeźnie”.
Znak sprawy: ZP.271.9.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający załączył do materiałów przetargowych przedmiar robót **sumaryczny** na przebudowę obydwu ulic – z ilościami łącznymi. W formularzu ofertowym natomiast w p. 1. żąda się podania ceny wykonania za obydwie ulice razem oraz **dodatkowo w podziale na: a) ul. Generała Hallera oraz na b) ul. Żeromskiego**. Wykonawca nie jest w stanie na etapie przetargu rozdzielić ilości określonych przez projektanta w poszczególnych pozycjach przedmiaru - na obydwie ulice z osobna.

W związku z powyższym **wnosimy o usunięcie w formularzu ofertowym w p. 1. – podziału:**

„z czego, odpowiednio:

- a) ul. Generała Hallera _____ zł brutto
(słownie: _____)
netto _____ zł
- b) ul. Żeromskiego _____ zł brutto
(słownie: _____)
netto _____ zł”

lub o przekazanie oddzielnych, osobnych przedmiarów na przedmiotowe ulice.

Odpowiedź: Zamawiający usunął powyższy zapis.

2. Zamawiający zamieścił SST D-05.03.26a **Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi**, natomiast w przedmiarze robót ani w dokumentacji projektowej nie ma ułożenia geosiatki szklano-węglowej o wytrzymałości 120/120 kN/m. Prosimy o wyjaśnienie i w razie potrzeby wykonania – o dodanie pozycji do przedmiaru robót lub informację, że w/w SST nie dotyczy zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.

3. Prosimy o dokładne **opisanie produktów, ich parametrów i podanie właściwego nazewnictwa materiałów**, występujących w pozycjach przedmiaru:

- w poz. 3.5.2. – „geotkanina PES” (do użycia przy materacu z keramzytu gr. 70 cm), która w SST D.02.03.02 określona jest jako „geosiatka PES/PET” poliestrowa, o wytrzymałości wzdłuż i wszerz 80/80 kN/m, podczas gdy na przekroju normalnym nr 4

(również nazwana „geotkaniną PES” – jak w przedmiarze) podano wytrzymałość na rozciąganie 120 kN/m;

- w poz. 3.5.3. – „geosiatka PVA” (do zbrojenia kruszywa gr. 20 cm), która w SST D.02.03.02 określona jest jako „geotkanina PVA” z poliwinylalkoholu, o wytrzymałości powyżej (>) 100 kN/m, podczas gdy na przekroju normalnym nr 4 (również nazwana „geosiatką z PVA” – jak w przedmiarze) podano wytrzymałość \geq 65 kN/m.

Odpowiedź: zgodnie z SST.

4. Prosimy o dodanie do przedmiaru **brakującej pozycji oznakowania poziomego niebieskiego** na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, widocznym na PZT ul. Żeromskiego.

Odpowiedź: dodano do przedmiaru – załącznik nr 18.

5. Prosimy o dodanie do przedmiaru **brakującej pozycji wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na progu płytowym** – przez ul. Żeromskiego – wraz o określeniem rodzaju i parametrów progu.

Odpowiedź: dodano do przedmiaru – załącznik nr 18.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:

w Rozdziale 3 ust. 3

- 1) Uzupełnia przedmiar robót (załącznik nr 10 SIWZ)– załącznik nr 18;

i przedłuża termin składania ofert do **23 czerwca 2020 roku godz. 10.00.**

Zapis w Rozdziale 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:

Nadawca:
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć).

Adresat:
Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

OFERTA na usługę pn.: „Przebudowa ulicy Generała Hallera i Żeromskiego w Wąbrzeźnie”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

23 czerwca 2020 r. godz. 10.15

Zapis w Rozdziale 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu **23 czerwca 2020 roku o godz. 10.00**


Zapis w Rozdziale 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **23 czerwca 2020 roku o godz. 10.15** poprzez bezpośrednią transmisję z otwarcia ofert w serwisie Youtube pod adresem <https://www.youtube.com/miastowabrzezno/live>

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w **Sekcji IV.6.2)** dotyczącej terminu składania ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także w trakcie wypełniania załączników, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Zygnarowski