


Konstrukcję uziemić.
Oporność uziomu $R \leq 10 \Omega$
Zastosować fundament dostarczany
przez producenta konstrukcji



Konstrukcję uziemić.
Oporność uziomu $R \leq 10 \Omega$
Zastosować fundament dostarczany
przez producenta konstrukcji

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo



ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.**



ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: biuro@d-dromax.pl
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.pl

STADIUM	Opracowanie koncepcyjne
TEMAT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 434 - ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)
TYTUŁ RYSUNKU	WIDOK SŁUPA Z WYSIĘGNIKIEM
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Pankiewicz	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	167/85/Pw upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Szewczewski	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	16/84/Pw upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
12.2018	----	Rys-7
Nazwa pliku:	093_PB_DR_ps_01_A.dwg (093_PB_DR_ps_01_1A.pdf)	