


Dla B1

- 1 - kolano (załom) 90° Dz125PE
- 2 - zaślepka Dz125PE
- 3 - rozcięcie gazociągu Dz125PE
- 4 - miejsce wykonania zacisków/ miejsce zaciśnięcia zabezpieczyc mufą wzmacniającą Dz125PE
- 5 - trójnik siodłowy z frezem do nawiercania pod ciśn. dn125/125
- 6 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowietrzenia
- 7 - elektromufa Dz125PE

rura Dz125 PE100 SDR11 (by passs) - 30 m



Dla B2, B3, B4

- 1 - kolano (załom) 8° Dz125PE
- 2 - zaślepka Dz125PE
- 3 - rozcięcie gazociągu Dz125PE
- 4 - miejsce wykonania zacisków/ miejsce zaciśnięcia zabezpieczyc mufą wzmacniającą Dz125PE
- 5 - trójnik siodłowy z frezem do nawiercania pod ciśn. dn125/125
- 6 - kolumna wydmuchowa dn32 do odpowietrzenia
- 7 - elektromufa Dz125PE

rura Dz125 PE100 SDR11 (by passs) - 30 m

Z6, Z7, Z8, Z9

- 1 - kolano 60° Dz125PE


Z2, Z3, Z4

- 1 - kolano 15° Dz125PE

Z10, Z11

- 1 - kolano 45° Dz125PE

Rura ochronna dla proj. gazoc. Dz125 PE



INWESTOR		
Gmina Kleszczewo		
		
ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		
ZAMAWIAJĄCY		
Gmina Kleszczewo		
		
ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX sp. z o.o.		
		
ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ e-mail: biuro@d-dromax.pl tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78 web: www.d-dromax.pl		
STADIUM	OPRACOWANIE KONCEPCYJNE	
TEMAT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 434 - ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT MONTAŻOWY	
BRANŻA	GAZOWA	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka PACH	
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PPW/2002 upr. bud. do proj. / korr. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka RAK	
NR UPRAWNIEN/ SPECJALNOŚĆ	SKL/1156/PWOS/06 upr. bud. do proj. / korr. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
16.01.2019	-	03
Nazwa pliku:	093_OK_PSG_sm_01_A.dwg (093_OK_PSG_sm_01_A.pdf)	