

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
na przebudowę ulicy Kasztelańskiej w Stargardzie
- uczestnicy postępowania wszyscy –

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie nr 1

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej pod projektowaną nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej z mieszanki cementowej C5/6. Pragnę zwrócić Zamawiającemu uwagę, iż okres przewidziany na realizację przedmiotowego zadania przypadnie na czas późnojesienny oraz zimowy. Ww. podbudowa wymaga aby przez co najmniej 7 dni od ułożenia podbudowy temperatura utrzymywała się na poziomie $\geq +5,0\text{C}$ (także w nocy). Biorąc pod uwagę termin realizacji inwestycji wydaje się mało prawdopodobne. Dlatego też zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 mm zamiennie w stosunku do mieszanki związanej spoiwem cementowym C5/6?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający, po uzyskaniu opinii projektanta, wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji jezdni ulicy Kasztelańskiej. Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej został wykonany odwiert w pasie drogowym ulicy Kasztelańskiej, który wykazał niestandardowe warstwy w podłożu dla takiej lokalizacji. W związku z powyższym projektant zwrócił się do laboratorium drogowego celem analizy warunków gruntowych i zaprojektowania konstrukcji jezdni. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia zostało ujęte w opracowaniu „Raport z badań geotechnicznych wraz z propozycją konstrukcji nawierzchni” stanowiącym element dokumentów zamówienia.

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.