

ZESTAWIENIE STOLARKI
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIĄTECZKA"
SKALA 1:100

[illegible]

Rodzaj wyrobu	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi
Oznaczenie	DZ1/0	DZ2/0	DZ3/0	DZ4/1	DZ5/0
Schemat					
Wym. [cm]	Zewn. wym. ościeżnicy Ho	Sz ościeżnicy Ho			
Płownica	1	1	235	225	235
Parter	-	-	1	1	1
Piętro	-	-	-	-	-
Stylich	-	-	-	-	-
Ilość szt. na kond.	Razem	1	1	1	1
Uwagi	ISTNIEJĄCA STOLARKA DREWNIANA PODLEGĄCA WYMAGANIOM Z CIERPEGO ALUMINIUM	ISTNIEJĄCA STOLARKA STALOWA PODLEGĄCA WYMAGANIOM NA NOWĄ STALOWĄ	ISTNIEJĄCA STOLARKA DREWNIANA PODLEGĄCA WYMAGANIOM Z CIERPEGO ALUMINIUM	ISTNIEJĄCA STOLARKA DREWNIANA NIE PODLEGĄCA WYMAGANIOM Z CIERPEGO ALUMINIUM	ISTNIEJĄCA STOLARKA DREWNIANA PODLEGĄCA WYMAGANIOM Z CIERPEGO ALUMINIUM

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

- | | |
|---|------------------------------------|
| – współczynnik przenikania ciepła dla całego okna | $U = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| – współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego | $U = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
| – izolacyjność akustyczna (okna) | $R_w = \text{min. } 30 \text{ dB}$ |
| – klasa wodoszczelności | $k_L 4A (150\text{Pa})$ |
| – klasa kształtownika PCW (ramy) | $k_L A$ |
| – min. grubość całkowita kształtowników (ramy) | 70 mm |
| – min. budowa kształtownika (ramy) | 5 komorowa |
| – rodzaj uszczelnień | EPDM |
| kolory ram | ciemno szary od zewnątrz |

Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:

- aluminium anodowane
 - Izolacyjność akustyczna
 - min. grubość całkowita kształtowników (ramy)
 - rodzaj uszczelniek
 - kolor stolarki
 - detale okuc oraz zamków
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadające aktualne atesty i certyfikaty
- R_w = min.: 30 dB
62 mm
kauczukowe
- ciężmo szary
po ustaleniu z inwestorem
! Dyrektywa Pławochki

Wymagania stolarki drzwiowej stalowej - drzwi do kotłowni:

- blachna stalowa
 - izolacyjność akustyczna
 - klasa odporności ogniowej
 - klasa mechaniczna
 - rodzaj uszczelniek
 - kolor stołotki
 - detale okuc i oraz zamków
- Rw = 27 - 30 dB
- EI 30
- 3 Klasa
- gumowe
- cimno szary
- zamek patentowy, porostanie detale po ustaleniu z inwestorem
- 1 Dyrekcją Pieloczeki

UWAGA:

Wymiary słotki ujęte w zestawieniu są wymiarami zmierzonymi w stanie istniejącym, wymiary podano w świetle otworów. Przed zamówieniem słotki należy bezwzględnie dokonać obmiaru otworów na budowie.

[illegible]