



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PILE**

ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła

PZ.52801.1.8.2022

16.11.2022
2500
funk AC

Piła, dnia 15 listopada 2022 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1969), a także art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2000)

nakazuję

Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

dla

Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Żeromskiego 14, 64-920 Piła

- 1) dokonać wydzielenia pomieszczenia kotłowni z kotłami na paliwo gazowe: ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI 60, stropami o klasie odporności ogniowej REI 60, a także drzwiami lub innymi zamknięciami o klasie odporności ogniowej EI 30.
- 2) wyposażyć pomieszczenie kotłowni z kotłami na paliwo gazowe w urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu,
- 3) obowiązek o którym mowa w punkcie 2 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawy prawne obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2057),
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. rok 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

- § 158 ust. 5, § 220 i § 234 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2022 poz. 1225).

Termin wykonania obowiązku ustaliam na dzień: 30 listopada 2024 roku.

UZASADNIENIE

W dniach 9-19 sierpnia 2022 roku na podstawie upoważnienia znak PZ.52801.1.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile w budynku Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Żeromskiego 14, 64-920 Piła, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pile przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół ustaleń znak PZ.52801.1.1.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku. Protokół został podpisany przez Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, który podpisał protokół bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek będący w posiadaniu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, posiada następującą charakterystykę pożarową: budynek zamieszkania zbiorowego (ZL V) o 194 miejscach noclegowych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że pomieszczenie kotłowni wyposażonej w kotły na paliwo gazowe o mocy cieplnej 2 x 100 kW oraz 56 kW nie zostało wydzielone pod względem pożarowym, a także wyposażone urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem znak PZ.52801.1.2.2022 z dnia 1 września 2022 roku, zawiadomiono stronę postępowania tj. Akademię Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pomieszczenie kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW w budynku niskim i średniowysokim powinno zostać wydzielone:

- ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI 60,
- stropami o klasie odporności ogniowej REI 60,
- drzwiami lub innymi zamknięciami o klasie odporności ogniowej EI 30.

Dodać należy, że przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Natomiast urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu w sytuacji jego wycieku są elementem instalacji gazowej, jednak ponieważ służą do zabezpieczenia obiektu przed powstaniem atmosfery wybuchowej, zatem zabezpieczają przed powstaniem wybuchu lub ograniczają jego skutki, stanowiąc jednoznaczne element bezpieczeństwa mający wpływa na życie i zdrowie ludzi. System ten jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym w myśl definicji § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

W związku z powyższym urządzenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PZ.52801.1.2.2022 z dnia 1 września 2022 roku, poinformowano stronę o możliwości wykonania obowiązków w drodze rozwiązań zamiennych i zastępczych, a także wezwano stronę postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie.

Zgodnie z pismem znak BHP/PPOŻ-WP-241/1/22 z dnia 6 września 2022 roku Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oświadczone, że nieprawidłowości, opisane ww. protokołach ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, strona postępowania usunie w drodze zastosowania rozwiązań zamiennych lub zastępczych, po uprzednim opracowaniu stosownej dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2000) w związku z art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1969) od niniejszej decyzji administracyjnej służy stronie postępowania odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

K.Z.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Jarosław Kołak

Otrzymują:

1. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile,
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.