



Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

T 65 525 29 64

F 65 537 01 06

✉ gosir@wloszakowice.pl

Włoszakowice, dnia 16 października 2023r.

GOSiR.261.2.2023

I N F O R M A C J A

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń takich jak: piaskownia, trampolina i bujak podwójny,

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko zakres opisany w Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1-4 SWZ oraz w załączonym do SWZ przedmiarze robót.

Pytanie nr 2:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

2. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze, stojaki rowerowe i tablica informacyjna.



**Gmina
Włoszakowice**
Zamieszkaż Tu!

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze, stojaki rowerowe i tablica informacyjna.

Pytanie nr 3:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o:

3. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

Pytanie nr 4:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o:

4. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie łąki kwietnej, jeśli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości oraz składu procentowego (ile procent traw a ile kwiatów)

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gotowego podłoża pod siew łąki kwietnej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i siewu mieszanki kwietnej.

Pytanie nr 5:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o:

5. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń.

Pytanie nr 6:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o:

6. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia wraz z bramą i furtką.

Pytanie nr 7:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o:

7. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia wiaty, jeśli tak to prosimy o dołączenie projektu branży elektrycznej oraz specyfikacji materiałowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia terenu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Do niniejszej odpowiedzi załączony został Projekt techniczny – budowa linii kablowej nN, szafki sterowania oświetleniem i lamp parkowych.

Pytanie nr 8:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

8. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych; jeśli tak to prosimy o dołączenie projektu branży elektrycznej oraz podanie specyfikacji materiałowej (np. wysokość słupa, kolor, grubość ścianki, moc oprawy, strumień świetlny, barwa itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia terenu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Do niniejszej odpowiedzi załączony został Projekt techniczny – budowa linii kablowej nN, szafki sterowania oświetleniem i lamp parkowych.

Pytanie nr 9:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

9. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie szafki sterowania oświetleniem oraz złącza kablowo-pomiarowego, jeśli tak to prosimy o dołączenie projektu branży elektrycznej

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia terenu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Do niniejszej odpowiedzi załączony został Projekt techniczny – budowa linii kablowej nN, szafki sterowania oświetleniem i lamp parkowych.

Pytanie nr 10:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

10. wyjaśnienie w jaki sposób przygotować teren pod trawnik: czy wymienić 40 cm warstwę ziemi na nową, co zwiększy ogólne koszty zamówienia czy przygotować podłoże na 15 cm – rozbieżności w opisie technicznym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem oraz opisem ukształtowania terenu należy wymienić podłoże pod trawniki, łąkę kwietną i rośliny – żyzną ziemią o zawartości minimum 2% próchnicy, o grubości 40 cm.

Pytanie nr 11:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

11. wyjaśnienie, gdzie wykonać nawadnianie (trawniki, nasadzenia). Prosimy o dołączenie projektu branży sanitarnej oraz o podanie specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawadniania zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Do niniejszej odpowiedzi załączony został opis i dobór elementów nawadniania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Dąbkowska