



Poznań, dnia 07 lipca 2023 r.

ST.2370.9.13.2022

**Do Wszystkich
Uczestników Postępowania**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, pn. „Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach administracyjno-dydaktycznych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, oznaczonych jako A, B, F, usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 27” – nr ref. ST.2370.9.2023.

Zamawiający – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez uzupełnienie treści załącznika nr 1B do SWZ (stanowiącego dokumentację projektową - projekt budowlany) o niżej wskazane wytyczne w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych względem projektowanych:

- 1) Zamawiający dla budynku „B” w przypadku wystąpienia jednej sztuki jednostki zewnętrznej dopuszcza by wydajność chłodzenia i grzania była na poziomie +/-20% wartości projektowanej w dokumentacji projektowej oraz pobór mocy na maksymalnym poziomie +10% wartości projektowanej w dokumentacji projektowej;
- 2) Zamawiający dopuszcza kombinacje mniejszych agregatów niż projektowane, by sumarycznie zapewniły wydajność chłodzenia i grzania obiektów A, B, F i nie przekroczyły maksymalnego poboru prądu na poziomie +10% wartości projektowanej w dokumentacji projektowej;
- 3) W celu jednoznacznego ujednoclenia zapisu dotyczącego zwiększenia poboru mocy jednostek wewnętrznych o maksymalną wartość 30W w stosunku do projektowanych, z zastrzeżeniem, że sumaryczny pobór prądu wszystkich jednostek wewnętrznych i zewnętrznych nie może być większy o więcej niż o wartość 2 % zawartych w projekcie Zamawiającego – Zamawiający informuje, że sumaryczną wartość prądu wszystkich jednostek będzie weryfikował oddzielnie dla każdego budynku tj. A, F i ewentualnie kombinacji urządzeń dla budynku B. W przypadku jednego agregatu chłodniczego zapisy w pkt. I.1. niniejszego pisma są wiążące.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

SZKOŁA ASPIRANTÓW W POZNANIU

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

PRZED MODYFIKACJĄ:

Rozdział IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

2. Termin związania ofertą upływa w dniu **09 sierpnia 2023 r.**

Rozdział XI - TERMIN OTWARCIA OFERT

2. Termin składania ofert upływa dnia **11 lipca 2023 roku o godz. 9:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 9:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

PO MODYFIKACJI:

Rozdział IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

2. Termin związania ofertą upływa w dniu 12 sierpnia 2023 r.

Rozdział XI - TERMIN OTWARCIA OFERT

2. Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2023 roku o godz. 9:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 9:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1B do SWZ (stanowiącego dokumentację projektową - projekt budowlany) poprzez zmianę parametrów technicznych dotyczących poboru mocy jednostki wewnętrznej w budynku F. W związku z powyższym w wytycznych określonych w tabeli na rysunku przedstawiającym schemat układu VRF, tj. dla budynku F – nr rysunku IS-08, dokonuje się zmiany w wierszu czwartym tabeli. Przedmiotowa modyfikacja stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiany zostały oznaczone podkreśleniem. Powyższe modyfikacje są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Załącznik:

1. IS_08_SAPSP_BUD.F - po modyfikacji do załącznika nr 1B do SWZ z dnia 07.07.2023 r.

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowskiego

ZASTĘPCA KOMENDANTA

st. bryg. mgr inż. Przemysław Rychlicki

st. bryg. mgr inż. Wiesław Polkowski

KOMENDANT

st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga