



SG.271.1.3.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Galczewie.**

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzne ogrodzenie należy wykonać z paneli ogrodzeniowych 2D, wysokość 1,5 m na słupkach stalowych, a ogrodzenie wewnętrzne oddzielające plac zabaw od siłowni, jako ogrodzenie panelowe w systemie 2D o wysokości 1,00 m, na słupkach stalowych.

Odpowiedź: Dokładnie tak, z tym że ogrodzenie wewnętrzne wykonać zgodnie z rysunkiem w projekcie w pkt 14.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że pod ogrodzenie rozdzielające plac zabaw i siłownię należy wykonać podmurówkę w postaci obrzeża betonowego z nakładką elastyczną. Natomiast w całym pozostałym ogrodzeniu zewnętrznym obrzeża elastyczne w kształcie krawężnika o wymiarach: dł. 1000mm. szer. 50mm oraz wysokość 250mm. Wykonane z mieszaniny gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści wykonanie elementów stalowych urządzeń zabezpieczonych antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowanie proszkowe?

Odpowiedź: Tak dopuszcza, pod warunkiem dostarczenia w dokumentacji końcowej protokołu badania grubości warstw.

Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta