

Drzycim, dnia 29.04.2021r.

GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim”

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 28 kwietnia 2021 roku:

Treść zapytania 1: Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Treść zapytania 2: Prosimy o dołączenie SST oraz rysunków konstrukcyjnych przepustów.

Odpowiedź Zamawiającego: Remont mostków - przepustów wiązać się ma jedynie z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i potrójnym powierzchniowym utwaleniem oraz demontażem barier i montażem nowych.

Treść zapytania 3: Prosimy o podanie wymagań dot. poręczy (poz. 33 i 71 przedmiaru robót) wraz z podaniem mb.

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dotyczące barier:

- balustrady stalowe wysokości 1,10m
- stal S235J2 użyta do wytworzenia balustrady w postaci płaskowników, kształowników zimnogiętych i kształowników walcowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie powłokowe farbą epoksydowo - poliuretanową z podkładem wysokocynkowym; grubość powłok w stanie suchym min. 280µm

Dla pozycji 33 należy przyjąć 18mb, dla poz. 71 - 12mb

Treść zapytania 4: Prosimy o informację czyją własność stanowi materiał pozyskany z rozbiórki. Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego: Materiał pozyskany z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy.

Treść zapytania 5: Prosimy o wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu.

Odpowiedź Zamawiającego: Miejsce odwozu nadmiaru gruntu będzie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy i będzie znajdowało się, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, do 1 kilometra od miejsca realizacji zadania.

Treść zapytania 6: Na planie sytuacyjnym zaznaczono rury dwudzielne A110PS w 6. miejscach o łącznej długości 30mb. W przedmiarze robót wpisano łącznie 25m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć 30mb rur dwudzielnych typu A110PS.

Treść zapytania 7: Prosimy o informację czy należy ustawić oporniki betonowe 12x25 (przedmiar robót) czy 15x22 (przekrój konstrukcyjny).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy zastosować opornik betonowy o wym. 12x25cm.

Treść zapytania 8: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji urządzeń obcych należy wykonać tylko regulację wysokościową (bez wymiany materiału na nowy).

Odpowiedź Zamawiającego: Regulacja wysokościowa urządzeń obcych polegać ma jedynie na ich regulacji wysokościowej, bez wymiany urządzeń na nowe.

Treść zapytania 9: Prosimy o dołączenie SST dot. poręczy (poz. 33 i 71 przedmiaru robót) oraz o dołączenie rysunków konstrukcyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: SST dot. poręczy - w załączeniu.

Odnosnie rysunków konstrukcyjnych poręczy, należy wykonać je zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 ze zm.) - rozdział 9.

Treść zapytania 10: Prosimy o podanie mb krawężnika do ponownego wbudowania oraz o wskazanie miejsca ustawienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że krawężniki z poz. 35 należy jedynie przewidzieć do demontażu i wywieźć z terenu rozbiórki. Krawężniki z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu.

Treść zapytania 11: Prosimy o dopisanie poz. dot. ponownego wbudowania krawężnika 15x22.

Odpowiedź Zamawiającego: Krawężniki z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu.

Treść zapytania 12: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 7.4. Wagi i zasady ważenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał zapisów SST D-M-00.00.00.

Treść zapytania 13: Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał zastabilizowania punktów w sposób trwały (SST D-01.01.01a).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał zastabilizowania punktów w sposób trwały (SST D-01.01.01a).

Treść zapytania 14: Prosimy o dołączenie SST dot. rozbiórek.

Odpowiedź Zamawiającego: SST dot. rozbiórek w załączeniu.

Informuję, że powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią SIWZ. Oferty należy przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald