



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl, dnia 07.02.2024 r.

**Dotyczy:** postępowanie przetargowe: „Budowa zasilania energetycznego do budynku maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyslu” ID883476

---

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Budowa zasilania energetycznego do budynku maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyslu” ID883476

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne określenie jakim kablem (typ i przekrój) ma zostać użyty do wykonania linii WLZ, ponieważ w opisie do projektu występuje kabel 2x YKY 4x150, na schemacie jest YKY 4x240 natomiast w SIWZ jest mowa o YAKXS 4x240, który jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Linie zasilającą należy wykonać z kabla YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> zgodnie z zapisami w SWZ oraz treścią ogłoszenia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

*mgr inż. Marek Wichtowski*