



Lublin, 14 lutego 2024 r.

Znak sprawy: KP-272-PNK-2/2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Zamawiający: **Politechnika Lubelska** na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacją kotłowni gazowych w obiektach Politechniki Lubelskiej**” dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytanie do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

#### **Pytanie nr 1:**

W związku brakiem możliwości zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w Polsce dla nowego urządzenia produkcji USA, ujętego w Państwach dokumentach przetargowych w załącznikach:

Plik o nazwie:

Załącznik nr 2\_do umowy - Szczegółowe zest. urządzeń zawierających czynnik chłodniczy\_2024.pdf

*Załącznik nr 2 do umowy- Szczegółowe zestawienie urządzeń zawierających czynnik chłodniczy*

Nr	Nr na bud.	Budynek	Adres lokalizacji	Lokalizacja urządzenia		URZĄDZENIE (dane urządzenia z kolumny 5)						
				jednostka zewnętrzna	jednostka wewnętrzna	Typ urządzenia	Producent	Model	Seria	Rok produkcji	Czynnik	
											rodzaj	ilość w kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	42	Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii	Nadbystrzycka 36C	poziom terenu - strona od ul. Muzycznej	112/Huta	Jednostka zewnętrzna	Koolant Koolers	SVO-5001-CE-M	W326152-01/802487	2023	R407C	3,20

prosimy o wyłączenie tego urządzenia z zestawienia urządzeń dotyczących tegoż przetargu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy - Wykaz obsługiwanych urządzeń i instalacji, poz. 86, cz. VI Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (CliZT), ul. Nadbystrzycka 36C, Zamawiający oczekuje dla tego urządzenia wykonania tylko próby szczelności agregatu w celu uzupełnienia CRO.

**Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej**

**/-/ dr inż. Marcin Jakimiak**