

Węzeł	wd2		kd2		kd3		kd4		kd5		kd6		kd7		kd8
Rzędna terenu [m n.p.m.]	583,27		586,90		586,15		586,15		587,80		587,80		587,65		587,65
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	580,72		584,05		584,34		584,38		584,87		585,38		585,64		585,80
Zagłębienie [m]	2,55		2,85		1,81		1,77		2,93		2,42		2,01		1,85
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC315 20,68		PVC315 3,00		PVC315 1,00		PVC315 4,30		PVC315 7,15					
Długość [m]		16,10		9,70		3,80		11,30		7,20		3,60		2,20	

Węzeł	kd3					kd9
Rzędna terenu [m n.p.m.]	586,15					586,60
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	584,34		584,38	584,40	584,41	584,42
Zagłębienie [m]	1,81					2,18
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PVC200 1,00				
Długość [m]		7,80				

SZCZEGÓŁ WYKOPU



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11		
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Gubała	MAP/0229/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Pasiak	MAP/0247/POOS/13	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Magdalena Kusak		
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100/200	NR RYSUNKU	S-KD-01
RYSUNEK	INSTALACJA KD-PROFIL 1	DATA	03.2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE