TABLICA TS2

OBUDOWA NAŚCIENNA 2x18 IP65



Pi=14,1kW



TABLICA TS1

OBUDOWA NAŚCIENNA 2x24



Pi=64,0kW



YKXS 5x16 w r.o.

WG1

NHXH3x2,5
FE180 PH90/E90

WG

PRZEŁĄCZNIK FAZ
6A
DPX 400
Lz

LTS
YAKXS 4x120

Pi=64,0kW+14,1kW=78,1kW

LTS YAKXS 4x120
ZASILANIE ZE STACJI TRAFO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11		
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Nowak	BPP 267/83	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Nowak	MAP/0023/PWBE/20	
WSPÓŁPRACA			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA		NR RYSUNKU	E3
RYSUNEK	TABLICA TS1,TS2	DATA	02.2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE