

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 344 93 75
e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, 28 lipca 2022 r.
RE02/RM/19453/15485/2022

Egz. nr 1


ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18
29-100 Włoszczowa

Dotyczy: Wyrażenia zgody na montaż rur dwudzielnych w celu zabezpieczenia istniejących kabli linii kablowej nN, w dz. nr 476/4 w msc. Zgórsko, gmina Nowiny.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-07-2022r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny Kielce informuje, że:

Wyraża zgodę na montaż rur dwudzielnych w celu zabezpieczenia kabli linii niskiego napięcia zasilanych, ze stacji transformatorowej Zgórsko Nr 168 w związku z budową drogi wewnętrznej na dz. nr 476/4, spełniając poniższe warunki:

- Istniejący kabel niskiego napięcia zabezpieczyć rurami dwudzielnymi na całej długości nowo projektowanej drogi, a prace w pobliżu kabli energetycznych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Istniejące złącza kablowe dostosować do niwelety nowo projektowanej drogi umożliwiające ich późniejszą prawidłową eksploatację zgodnie z ich przeznaczeniem.
- W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należy wystąpić z wnioskiem „o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A.” do RE Kielce
- W przypadku konieczności wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych należy w RE Kielce złożyć stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
- Wykonane prace podlegają odbiorowi przed zasypaniem.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Piotr Sobczak

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Wiesław Prokop