

RI.271.23.2021

Zamawiający:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Brzezinki oraz Wójcice.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami występującymi odnośnie wymaganych dokumentów dla sztucznej trawy dla boiska w Brzezinkach i Wójcice prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakich dokumentów wymaga Zamawiający na potwierdzenie parametrów sztucznej trawy. W STWIORB Zamawiający wymaga innych dokumentów, natomiast w Opisie technicznym na Brzeziny Zamawiający wymaga innych dokumentów.

W związku z tym, że Zamawiający wymaga takich samych parametrów dla sztucznej trawy dla boisk w Brzezinkach i Wójcice prosimy o ujednoczenie wymaganych dokumentów potwierdzających minimalne parametry trawy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dokumentów wymienionych w opisie technicznym tj:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
- inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013
- Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Odpowiedź :

A. Wymagania dotyczące dokumentów boiska w Brzezinkach oraz Wójcicach są dobrane odpowiednio do projektowanej nawierzchni:

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów wymagane są n/w dokumenty dla boiska w miejscowości Brzezinkach:

1. karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta
2. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
3. inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
4. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
5. deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013

B.W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów wymagane są n/w dokumenty dla boiska w miejscowości Wójcice:

1. karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)
2. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną
3. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
4. badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy)
5. aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał dokumentów na potwierdzenie minimalnych parametrów trawy syntetycznej. Nadmieniamy, że standardowo i najczęstszą praktyką jest wymaganie dokumentów na etapie realizacji Inwestycji przed dostawą i wbudowaniem materiałów na placu budowy.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dokumentów na potwierdzenie parametrów trawy wymagane przez Zamawiającego na etapie realizacji przed wbudowaniem materiałów na placu budowy.

Odpowiedź :

Zamawiający będzie wymagał dokumentów na etapie realizacji przed wbudowaniem materiałów na placu budowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy z dtexem min. 7700. Pragniemy zauważyć, że dla traw monofilowych tenisowych stosowane są trawy z dtexem 7000-8000.

W związku z powyższym prosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu na poziomie min. 7700.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie parametru dtex dla trawy, gdyż jest to istotny parametr mający wpływ na wytrzymałość włókna. Odmienna wartość jest dla boiska w Brzezinkach i Wójcicach, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Z upoważnienia Burmistrza
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Łubkowska