

Pruszcz Gdański, dnia 05.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00225018/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap II (budynek B), przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 36 (pisownia oryginalna)

Instalacja fotowoltaiczna - czy rzeczywiście wartość z projektu i przedmiaru czyli 1,25 kW jest prawidłowa? To są tylko 3 panele.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wartość z projektu i przedmiaru czyli 1,25 kW jest prawidłowa. Tak, są tylko 3 panele.

Zapytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

W pozycji 16 przedmiaru elektrycznego jest zaniżona ilość przewodu do oświetlenia. Odliczając oświetlenie części wspólnych wychodzi po około 40 m przewodu na mieszkanie. Zasadniczo przy takich instalacjach zużywa się 2-krotnie więcej przewodu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość przewodu oświetleniowego przyjęto prawidłowo. W pozycji 5 (Rozdzielnice i wzl) ujęto już wewnętrzne linie zasilające.

Zapytanie nr 38 (pisownia oryginalna)

W pozycji 35 przedmiaru elektrycznego jest zaniżona ilość przewodu do gniazd wtykowych. Wychodzi po około 58 m na mieszkanie podczas gdy rzeczywiste zużycie przewodu w takich instalacjach wynosi ponad 100 m na mieszkanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość przewodu do gniazd wtykowych przyjęto prawidłowo.

Zapytanie nr 39 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze elektrycznym w części teletechnicznej brak jest przewodu światłowodowego do mieszkań a także okablowania i urządzeń RTV oraz anten.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż do przedmiaru elektrycznego części teletechnicznej dodano pozycje 44 a d.1.6 i 44 b d.1.6 (przewód światłowodowy i antenowy) oraz pozycję 47 a d.1.6 (zestaw antenowy).

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony (zmiana nr 2) przedmiar robót dla branży elektrycznej.

Plik w formacie xls: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. elektryczna - ZMIENIONY2.xls**

II. Załączniki:

Plik w formacie xls: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. elektryczna - ZMIENIONY2.xls**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Opalka