



UWAGI:

1. Układ zasilania TN–S.
2. kolor fioletowy – odłączyć instalacje obecnie zasilające salę gimnastyczną, magazyn sprzętu, WC.
3. kolor błękitny – odłączyć instalacje obecnie zasilające salę gimnastyczną, magazyn sprzętu, WC.
4. kolor czerwony – doposażyć rozdzielnicę T1 w rozłącznik nadmiarowo prądowy typu ETIMAT 10 1xB16 dla zasilania obw. gniazd wtyczkowych obw. 21A i 21B – typu okablowania 2 x N2XH 3x2,5.
5. kolor czerwony – doposażyć rozdzielnicę T1 w rozłącznik nadmiarowo prądowy typu ETIMAT 10 1xB10 dla zasilania obw. awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego parteru obw. 25A – typu okablowania N2XH 3x1,5.
6. Po za projektowanymi pomieszczeniami, nowe okablowanie układać w korytkach elektroinstalacyjnych białych 60x40

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.			
NAZWA ZADANIA:		DIREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.	
Ilopo d.l.m.p		99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a	
tel/fax: (24) 355 23 55		email: biuro@dikutno.pl	
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku użyteczności publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym" zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutnow ramach zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno" Strzegocin 4, 99-300 dz. nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN			
INWESTOR:		DATA:	
GMINA KUTNO		06.2024r.	
99-300 Kutno, ul. Witosa 1		SKALA:	
NAZWA RYSUNKU:			
SCHEMAT ROZDZIELNICY T1 - ROZBUDOWA			
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
tech. elek. Grzegorz Leszczyński	69/94/MWL	L0D/IE/2938/03	
			NR. RYSUNKU:
			E-4