ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m2]	
0.01	WIATROŁAP/WEJŚCIE	PŁYTKI GRESOWE	6,35	
0.02	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA PVC	31,28	
0.03	POM.WÓJTA GMINY	WYKŁADZINA PVC	20,68	
0.04	ANEKS KUCHENNY	PŁYTKI GRESOWE	5,12	
0.05	POKÓJ NARAD	WYKŁADZINA PVC	17,80	
0.06	POM.Z-CY WÓJTA	WYKŁADZINA PVC	13,76	
0.07	POM. SEKRETARZA GMINY	WYKŁADZINA PVC	14,04	
0.08	SALA RADY	WYKŁADZINA PVC	71,75	
0.09	POM. GOSPODARCZE	WYKŁADZINA PVC	7,71	
0.10	POM. OBSŁUGI RADY	WYKŁADZINA PVC	25,89	
0.11	POM.PRZEWODNICZĄCEGO RADY	PŁYTKI CERAMICZNE	12,48	
0.12	SZATNIA RADY	WYKŁADZINA PVC	9,05	
0.13	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	9,54	
0.14	TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPR.	PŁYTKI GRESOWE	4,60	
0.15	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	9,58	
0.16	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	7,82	
0.17	WINDA	WYKŁADZINA PVC	6,30	
0.18	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	20,32	
0.19	DZIENNIK PODAWCZY	WYKŁADZINA PVC	14,17	
0.20	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	31,67	
0.21	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	34,92	
0.22	POM.TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE	4,21	
0.23	POM.KSERO	WYKŁADZINA PVC	8,43	
0.24	POM. BIUROWE KSIĘGOWOŚĆ	WYKŁADZINA PVC	16,26	
0.25	POM. DYREKTORA OPS	WYKŁADZINA PVC	15,30	
0.26	POM.BIUROWE OPS	WYKŁADZINA PVC	20,15	
0.27	POM. INT. DYSC. OPS	WYKŁADZINA PVC	16,86	
0.28	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PVC	9,97	
0.29	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	14,00	
0.30	POM. SOCJ. OPS	WYKŁADZINA PVC	11,39	
0.31	POM. SOCJ. OPS	WYKŁADZINA PVC	17,96	
0.32	POM. SOCJ. OPS	WYKŁADZINA PVC	19,83	
0.33	POM.SOCJ. OPS	WYKŁADZINA PVC	11,09	
0.34	POM.SOCJ. OPS	WYKŁADZINA PVC	16,23	
0.35	POM. ŚWIADCZ. RODZ. OPS	WYKŁADZINA PVC	27,25	
0.36	POM. KIEROW. ŚWIAD. RODZ. OPS	WYKŁADZINA PVC	18,53	
0.37	POM. TECHNICZNE	WYKŁADZINA PVC	7,45	
0.38	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	9,43	
0.39	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	9,84	
0.40	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	20,13	
0.41	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	19,25	
0.42	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	17,18	
0.43	KORYTARZ	WYKŁADZINA PVC	19,09	19,09
0.44	MAGAZYN	WYKŁADZINA PVC	5,10	
		RAZEM:	752,65	

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEBUDOWANA ROZBUDOWANA

LEGENDA:

CZ.R. – Optyczna czujka ruchu
– Łącznik instalacyjny 1–biegunowy 10A
– Łącznik instalacyjny świecznikowy 10A
– Łącznik instalacyjny schodowy 10A
– Łącznik instalacyjny krzyżowy 10A
– Łącznik instalacyjny zwierny 10A IP44
– Wypust kablowy

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

SYMBOL	OPIS OPRAWY
	Oprawa typu LED 840 4000lm STPR 25W IP66, natynkowy zwieszany
3L	Oprawa typu LED 840 1800lm OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany
3L DALI	Oprawa typu LED 840 1800lm OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany DALI
	Oprawa typu LED 840 3100lm OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany
DALI	Oprawa typu LED 840 3100lm OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany, DALI
EL AW1	Oprawa typu LED 840 1800lm OPAL 23W IP44 + moduł AW (AW1 LED 840 A 230 TC 1 CR), natynkowy/ zwieszany
EL AW1 DALI	Oprawa typu LED 840 1800lm OPAL 23W IP44 + moduł AW (AW1 LED 840 A 230 TC 1 CR), natynkowy/ zwieszany DALI
EL AW1	Oprawa typu LED 840 1800lm OPAL 23W IP44 + moduł AW (AW1 LED 840 A 230 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
EL AW2	Oprawa typu LED 840 3100lm OPAL 45W IP44 + moduł AW (AW1 LED 840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
EL AW2 DALI	Oprawa typu LED 840 3100lm OPAL 45W IP44 + moduł AW (AW1 LED 840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany DALI
	Oprawa typu LED 840 1600lm OPAL 14W IP44, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 2500lm OPAL 23W IP44 + moduł AW1 (AW1 LED 840 26 TC 1), dostropowy
	Kinkiet zewnętrzny LED, IP65
	Oprawa typu LED 840 3300lm OPAL 31W IP20, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 3300lm OPAL 31W IP20, dostropowy, DALI
	Oprawa typu LED 840 4300lm OPAL 43W IP20, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 4100lm OPAL 41W IP54, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 5200lm OPAL 44W IP65, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 4000lm DMPR 40W IP54, dostropowy
	Oprawa typu LED 840 4000lm DMPR 40W IP54, dostropowy, DALI
	Oprawa typu LED 3700 HF 840 MP 35W IP40, dostropowy

OŚWIETLENIE AWARYJNE

SYMBOL	OPIS OPRAWY
AW1	Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, dostropowy
AW1	Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, dostropowy
AW2	Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, zwieszany
AW2	Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, natynkowy/zwieszany
AW_N AW_N	Oprawa typu IP65 1x2 TC 1h ASM N, natynkowy
	Oprawa typu IP65 LED OP2 A 1,2 TC 1h, naścienny
	Oprawa typu IP40 LED OP1 A 1,2 TC 1h, naścienny
	Oprawa typu LED IP40 VSD A 1,2 TC 1h, dostropowy
	Oprawa typu LED IP40 VSN A 1,2 TC 1h, natynkowy
	Oprawa typu IP65 LED DS2 A 1,2 TC 1h, natynkowy/ zwieszany

Uwagi:
1. Wysokość oraz sposób montażu wykonać wg informacji zamieszczonych w legendzie chyba, że istnieją inne uwarunkowania podane na rzutach instalacji oświetleniowej.
2. Wszystkie wymiary należy przed rozpoczęciem robót i zamówieniem każdorazowo sprawdzić na budowie i w razie rozbieżności skontaktować się z projektantem.
3. Oprawy awaryjne korytarzowe należy montować zgodnie z kierunkiem rozsyłu światła w stosunku do kierunku drogi ewakuacyjnej.
4. Koncepcja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
6. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
7. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne na każde urządzenie ppoż, punktu pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A, 34-425 Biały Dunajec
PRZEDM. RYS. :	ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTER
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR 0002 JABŁONKA
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEŃ MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. PAWEŁ KUŹMA NR UPRAWNIEŃ MAP/0068/PWBE/15
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : 6.2 DATA: LUTY 2022 44