



Pn

Mn - manipulator

A - antena na obudowę do telefonu

Ck - czujnik kontaktowy

Ck - czujnik kontaktowy

**MAGISTRALĘ KSPANDERÓW WYKONAĆ PRZEWODEM U/FTP kat.6a W POWŁOCIE
BEZHALOGENOWEJ**

DO KAŻDEJ CZUKI OD CENTRALI UKŁOŻYĆ PRZEWÓD YTDY 6X0,5

DO KŁAWIATURY SZYFRUJĄCEJ UŻYC PRZEWÓD YTDY6x0,5.

DO SYGNALIZATORA UKŁOŻYĆ PRZEWÓD YTDY 6x0,8

www.kierownikbudowy.wlodek.wiek.pl mackowiak89@o2.pl 790542094	
Grzegorz Maćkowiak	
Projekty i nadzór budowlany	
TEMAT: Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzystwującą	
ADRES: Rogowo działka nr 576; 577 pow. Żnin	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat systemu alarmowego	
Projektant: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. proj KUP/0156/POOE/10	Podpis:
Sprawdza/je cy: mgr inż. Czesław Szymaniak upr. KUP/0144/POOE/11	Podpis:
Data: 10.2023r	Skala: —
NR RYS: 8	