



Sztum, 02.11.2023 r.

RI.272.16.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1 (z dn. 30.10.2023 r.):

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie iż mieszankę SMA 11 (asfalt 50/70) należy wykonać tylko na powierzchni 1303 m² natomiast na ciągu głównym remontowanego odcinka na powierzchni 7683,00 m² należy wykonać nawierzchnię ścieralną z mieszanki AC11S (asfalt 50/70) dla ruchu KR 2.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekrojami normalnymi, warstwy ścieralne drogi oraz zjazdów z nawierzchni bitumicznej należy wykonać z mieszanki SMA 11 (50/70).

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego
Kazimierz Szewczun
Kierownik Zamawiającego