

Świdnica, 08.02.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

**Dot. postępowania Nr P-2/2023 na zadanie pn. „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. PARKOWEJ W STRZEGOMIU, etap I, budynki B2,B3.”**

Zamawiający, Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej PZP, udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

Pytanie i odpowiedź nr 12

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji bramy garażowej:

- *brama opisana w stolarce jako posiadająca stalowe lamele, dalej już jako wykonana z profili aluminiowych;*
- *„zapewnić panele ażurowe jako nawiew” - prosimy o podanie ilości/wielkości paneli (zmniejszają one znacznie izolacyjność termiczną bramy);*
- *brama pokazana na grafice jako segmentowa, opisana jako rolowana; prosimy o potwierdzenie typu (bramy segmentowe będą znacznie cichsze od bram rolowanych)*

Odpowiedź:

Po otrzymaniu informacji od projektanta wentylacji, że nie jest potrzebny nawiew w bramach, informujemy, że nie należy go brać pod uwagę jako elementu bramy, ponadto należy zastosować bramę segmentową.

**PREZES ZARZĄDU
Świdnickiego TBS sp. z o.o.**
Marek Zawisza

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,
2. aa,
3. Platforma zakupowa OpenNexus.