



Wrocław, 21 grudnia 2021r.

#### 4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu K-2857”, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.70.2021”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:*

### Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców jednocześnie na nie odpowiadając:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w przypadku braku wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wystarczy przedłożone przez Wykonawcę zgłoszenie o zakończeniu robót.  
**Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę została określona w PnB.**
2. Proszę o potwierdzenie że Wykonawca w ramach umowy ma nie dostarczać elementów wyposażenia oznaczonych jako SSM i NS oraz wyposażenia oznaczonego jako „Wyposażenie pomieszczenia na stanie Zakładu Patomorfologii”  
**Zamawiający potwierdza informację zawartą w komunikacie z dnia 2021-12-13**
3. W OPZ zapisano: „Przedmiary Robót, które po wypełnieniu cenami stają się częścią oferty Wykonawcy” natomiast SWZ nie przewiduje konieczności dołączania kosztorysu do oferty.  
Proszę potwierdzić że Zamawiający nie wymaga składania łącznie z ofertą kosztorysu ofertowego.  
**Zamawiający nie wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego a etapie postępowania przetargowego.**
4. W projekcie zaprojektowano część stolarki okiennej PCV jako przeciwpożarowa. Producenci stolarki PCV nie posiadają certyfikatów przeciwpożarowości. Czy stolarkę p.poż PCV można wykonać z aluminium.  
**Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki p.poż w aluminium, jednakże parametry przenikania ciepła muszą być zachowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.**
5. W projekcie zaprojektowano okno podawcze rozsuwane góra-dół ( okno o symbolu O02) w wersji p.poż. Brak na rynku takiego rozwiązania. Czy możliwe jest wykonanie tego okna w wersji rozwieralnej?

Zamawiający dopuszcza wykonanie okna podawczego w wersji rozwieralnej.

6. Proszę o uszczegółowienie (rysunek, przykładowy model i producent) wyposażenia w postaci platformy przyschodowej przy wejściu głównym do budynku.

Zamawiający wymaga zastosowania rampy wjazdowej przy wejściu głównym do budynku jako dostępu dla osób niepełnosprawnych. Rysunek poglądowy rampy w załączniku. Przykładowa rampa została wykonana przy budynku ZBO.

7. Proszę o potwierdzenie że w ramach zadania Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie zgodnie z wykazem w pliku „WRO\_4WSK\_patomorfologia\_VI\_OATM\_PR.pdf” za wyjątkiem wyposażenia oznaczonego jako SSM i NS. Jeśli nie proszę o przedstawienie wykazu sprzętu i wyposażenia do dostarczenia przez Wykonawcę.

Zamawiający potwierdza informację zawartą w komunikacie z dnia 2021-12-13

8. Prosimy o informację, czy konieczna jest izolacja na kanałach w układach bez rekuperacji? Chodzi o układy W.W1 W.W2 W.W3 W.W4 W.W5 W.W6 W.W7 W.W8 W.W9 W.W10 W.W11 W.W12.

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

9. Prosimy o przekazanie karty katalogowej dla centrali nawiewno – wywiewnej stół sekcyjny.

Centralę należy dobrać na podstawie parametrów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

10. Prosimy o informację od jakiego parametru mają być wysterowane regulatory VAV. Czy od ciśnienia na presostatach nawiewników HEPA ?

Zostanie uzgodnione na etapie realizacji.

11. Prosimy o uszczegółowienia specyfikacji wyposażenia specjalistycznego przedmiary pozycja 437 d.1.3, 438 d.1.3 (oczomyjka, dygestorium).

Należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

12. Prosimy o potwierdzenie, że mamy wykonać instalację hydrantową jeżeli jest ona wymieniona.

Instalację hydrantową należy wykonać w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.

13. Wnosimy o uszczegółowienie sposobu sterowania centralnego ogrzewania oraz inst wentylacji i klimatyzacji za pomocą zaprojektowanych paneli ściennych i siłowników na grzejnikach

Termostat wysyła sygnał do siłowników, a siłowniki sterują pracą zaworów termostatycznych. Sterowanie instalacją wentylacji i klimatyzacji zgodnie z dokumentacją projektową.

14. Prosimy o przekazanie karty technicznej dla separatora tłuszczu z osadnikiem

Należy wykonać typowy, separator tłuszczu z osadnikiem o przepływie zgodnym z dokumentacją projektową, w zbiorniku betonowym o średnicy wewn. 1,0m. Właz D400 należy zabezpieczyć opaską o wymiarach 1,2x1,2m wykonaną z kostki brukowej na podbudowie, z obrzeżami. Na rysunku ZS-01 kolorem czerwonym zaznaczono elementy do rozbiórki ( istniejący zbiornik i odcinek kanalizacji).

15. Prosimy o potwierdzenie, że będzie wymagana dezynfekcja układów wentylacji.

Będzie wymagana dezynfekcja układów wentylacji.

16. Wnosimy o uzupełnienie/poprawę schematu rozdzielacza węzła centralnego w pom. -

1.07 (brak wszystkich oznaczeń i opisów)

Na etapie realizacji wykonana zostanie rewizja projektu węzła cieplnego obejmująca następujące elementy:

- uzupełnienie rozdzielaczy o układ zasilania i powrotu z armaturą do podłączenia instalacji c.o. budynku tymczasowego,
- weryfikacja układu „c.o. Sanepid” po uwzględnieniu zmian po remoncie tej części budynku,
- doprojektowanie zabezpieczenia instalacji (naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa),
- wydzielenie ciepła technologicznego.

17. Wnosimy o uszczegółowienie informacji na temat detekcji gazu w po. 1.29 , rys.S-04  
**Należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.**

18. Wnosimy o potwierdzenie, iż istniejące klimatyzatory na ścianie budynku objętego zakresem opracowanie należy demontować wraz z uzyskaniem protokołu z ich utylizacji.

**Demontaż po stronie Zamawiającego.**

19. W opisie technicznym branży sanitarnej pkt.5.4.3 jest informacja „.....na każdym grzejniku należy zamontować zestaw składający się z zaworu termostatycznego z nastawą wstępną i siłownikiem on/off ”. Wnosimy o potwierdzenie, iż siłowniki będą sterowały jedynie temperaturą w pomieszczeniu?

**Siłowniki będą sterowały temperaturą w pomieszczeniu.**

20. Wnosimy o potwierdzenie nazwy/modelu zaprojektowanego urządzenia do jonizacji katalitycznej powietrza– np. INDUCTmed1000 – 3szt. firmy ActivTek.

**Należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.**

21. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy będzie dostawa brodzików bez kabin ale z zasłonkami.

**W pomieszczeniu 1.30 proszę o zastosowanie kabiny prysznicowej z drzwiami.**

22. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy będzie dostawa wyposażenia specjalistycznego: mikrotom, procesor tkankowy, modułowy mikroskop świetlny, dygestoria, cieplarka, destylator, stelaż do wózków foliowych, stół na instrumenty, myjka oczu.

**W zakresie Wykonawcy jest dostawa urządzeń i wyposażenia zgodnie z dokumentacją przetargową, m.in. VI\_OATM\_PR -. Elementy oznaczone DI są w zakresie Wykonawcy.**

23. Zwracamy się z prośbą o przekazanie wykazu wyposażenia ogólnego, specjalistycznego, sanitarnego które będzie w zakresie Wykonawcy. Prosimy o przekazanie zestawienia w formie edytowalnej.

**Wyposażenie budynku zgodnie z dokumentacją przetargową, m.in. VI\_OATM\_PR.**

24.

Zwracamy się z prośbą o określenie stopnia równoważności oraz parametrów urządzeń/materiałów produktów równoważnych w stosunku do zaprojektowanych produktów referencyjnych. Prosimy o potwierdzenie, iż na etapie budowy, Zamawiający nie będzie od Wykonawcy egzekwował spełnienia identycznych parametrów jak referencyjne, jedynie takie, które zapewniają taką samą funkcjonalność.

**Należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w PZP.**

25.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie hierarchii dokumentów projektowych. Prosimy o wskazanie, jakie elementy dokumentacji projektowej są najważniejsze w przypadku niejasności zapisów np. pomiędzy częścią rysunkową a opisową lub/ i specyfikacją.

**Należy rozpatrywać dokumentację projektową jako całość. Dokumentacja projektowa w części rysunkowej jest równoważna dokumentacji projektowej w części opisowej.**

26.

Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający dopuści urządzenia równoważne do urządzeń załączonych do postępowania przetargowego. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów referencyjnych zaprojektowanych urządzeń.

**Należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w PZP.**

27.

W projekcie zamieszczono informację nt. wykonania konstrukcji stalowej pod centrale.  
Prosimy o dołączenie rysunku do projektu.

Do dokumentacji projektowej został dołączony rysunek K-3 oraz K-4 w PW\_II\_OK.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych