

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający odpowiada na pytanie do SWZ.

### **Pytanie 1:**

Proszę o dołączenie do kosztorysu odtworzenia nawierzchni chodnika i pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych. Powiat wymaga odtworzeni całościowych przy tego typu zadaniach.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dołącza kosztorysu odtworzenia nawierzchni gdyż uzależnione to jest od przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robót.

### **Pytanie 2:**

Czy mogę prosić o zgodę na zmiany rodzaju rur z PE na PVC SN8 litą na kanalizacji sanitarnej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę rur z PE na rury PVC SN8 dla kanalizacji sanitarnej.

### **Pytanie nr 3:**

Czy można zamiast metody przewiertowej zastosować metodę wykopu otwartego? Przy tak małych spadkach istnieje ryzyko, że metoda przewiertowa może się nie sprawdzić.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykopu otwartego w miejsce horyzontalnego przewiertu sterowanego. W przypadku zastosowania wykopu otwartego Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem pobocza drogi.

Przejścia poprzeczne przez jezdnię należy wykonać horyzontalnym przewiertem sterowanym.

### **Pytanie nr 4:**

Czy przewiduje się koszty zajęcia pasa drogowego i na których odcinkach?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien przewidzieć koszty zajęcia pasa drogowego na odcinkach zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej.

**Pytanie nr 5:**

Czy należy uwzględnić w wycenie studnie betonowe fi 1000mm? Przy tak dużych odległościach wskazane jest przynajmniej kilka studni fi 1000 mm zaprojektować.

**Odpowiedź:**

Konieczność zastosowanie studni Dn1000 pozostawia się w gestii projektanta Wykonawcy.

*Kierownik Zamawiającego*