

Rawa Mazowiecka, dnia 25.08.2022 r.

Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy postępowania

PRI. 271.19.2022

Wyjaśnienie (nr 9) treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy winda osobowa, której charakterystykę podano w opisie technicznym podlega wycenie – brak pozycji w przedmiarze?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż winda osobowa podlega wycenie.

Pytanie nr 2:

Czy wentylacja grawitacyjna w budynku, ma być wykonana z pustaków wentylacyjnych jednokomorowych, jak oznaczono na rzutach parteru i piętra – brak pozycji w przedmiarze?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż wszystkie pomieszczenia w budynku (poza kotłownią gazową) posiadają wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. W związku z tym ceramiczne pustaki wentylacyjne jednokomorowe nie występują w budynku.

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP 835 157 91 13
REGON 750148638

Burmistrz Miasta
Piotr Irla
mgr inż. Piotr Irla