

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 ul. Poznańska 42
 64-300 Nowy Tomyśl
 Tel.(61)44 26 752
www.powiatnowotomyski.pl

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GK.6630.72.2020

ODPIS PROTOKOŁU NR GK.6630.72.2020
 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania
 projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna : art. 7d pkt.2 i art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 t.j.).

Sprawa dotyczy : kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Położenie : Wytomyśl dz. 72, 91, 127/3, 141/5, 142/1, 143/1, 143/2, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 150/1, 151/1, 152/1, 152/2, 154/2, 155/1, 157/1, 165, 169, 179, 188/1, 189/1, 190/1, 197/1, 199/2, 206/1, 339/4, 389/1, 390/6, 390/13, 390/14, 196, 406/4, 429/1, 446/2, 471/1, 471/2, 477, 483; Kozie Laski dz. 46, 277, 281; Stary Tomyśl dz. 37/1, 37/3, 383

Wnioskodawca : BIURO PROJEKTÓW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI, JOANNA FELSKA 61-695 POZNAŃ, ul. ŻOŁNIERZY NARWIKU 23

Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWYM TOMYŚLU 64-300 NOWY TOMYŚL, ul. TARGOWA 8

Usytuowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej było przedmiotem narady koordynacyjnej NR GK.6630.72.2020 przeprowadzonej w dniu 2020-02-20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42, bud. F – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli:

Lp.	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów:
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu spółka z o.o.
2	Polska Spółka Gazownictwa – Gazownia w Nowym Tomyślu
3	ENEA Operator Rejon Dystrybucji Opalenica
4	Przewodniczący narad koordynacyjnych

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili się przedstawiciele:

Lp.	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów:
1	Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
2	Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
3	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
4	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
5	Spółka INEA S.A.

Uwagi i zalecenia

1. PWiK Nowy Tomyśl: projekt techniczny uzgodnić branżowo w PWiK w Nowym Tomyślu.
PAWEŁ OBRĘBOWSKI / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu

2. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia Nowy Tomyśl: Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Nowym Tomyślu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
WOJCIECH STACHOWIAK / Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Nowym Tomyślu

3. ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opalenica: W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w odpowiedzialnym terytorialnie Pogotowiu Energetycznym.
ROMAN SZCZERBOWSKI / ENEA Operator Rejon Dystrybucji Opalenica

4. Przewodniczący Narad Koordynacyjnych: uzgodniony obiekt należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.). Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci z którymi występują kolizje. W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. Zgodę na wejście w pas drogowy należy uzgodnić z odpowiednim terytorialnie zarządcą drogi. W przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z rowami melioracyjnymi i przydrożnymi należy się skontaktować z właścicielem / zarządcą rowu w celu dokonania stosownych uzgodnień. Przedłożony projekt został podczas Narady Koordynacyjnej uzgodniony z zachowaniem w/w uwag. **Uwaga! Kolizja z projektowanym przewodem telekomunikacyjnym – do wglądu na stronie www.powiatnowotomyski.giportal.pl.**
MATEUSZ BASIŃSKI / Przewodniczący narady koordynacyjnej

Odpis sporządził: Mateusz Basiński – Przewodniczący narady koordynacyjnej

z up. STAROSTY

Mateusz Basiński
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

