

 <p>Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 85-315 Bydgoszcz</p>	WARUNKI PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ	EI/MW/950/2019
---	--	----------------

Bydgoszcz, 21.05.2019 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku wielofunkcyjnego centrum edukacyjno – społecznego wraz z muzeum przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy - aneks do warunków technicznych nr EI/MW/3061/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy przedstawia aneks do warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosić:

Q_{co} [kW]	$Q_{cw_{maxh}}$ [kW]	$Q_{cw_{śrth}}$ [kW]	Q_{wen} [kW]
30,0	5,0	3,5	16,5

Pozostała treść warunków nie ulega zmianie. Ważność warunków technicznych zostaje przesunięta do dnia 21.05.2021 r.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. EI a/a

Dyrektor
ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży
Janusz Bejtko

Wykonał: M.W., tel. (52) 30-45-384