



W rozdzielni należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca.

Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

PiK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl			
Branża	Elektryczna	Stadium	Projekt techniczny
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt		
Nazwa inwestycji	Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą kotła c.o..		
Adres inwestycji	ul. Jagiellońska 2, 64-234 Przemęt, działka nr. 642, Przemęt, obręb 0008 Przemęt, jednostka Przemęt		
Projektant	tech. Jan Dobrucki	Numer uprawnień	upr.proj. 78/78/Zg w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
		Podpiszaczka	
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni RK		
		Data	Skala
		05.2022	-
		Nr rysunku	E02