



PLU.4001.150.2024.PZ

Gdańsk dnia 14.06.2024 r.

Sygn. 263073

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Hallera z ul. Lili Wenedy i Żywiecką w Gdańsku**”.

Syg. postępowania 54/BZP-U.510.54.2024/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

#### Pytanie 14

Zgodnie z pkt 4.0. OPZ ppkt 22, Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie szkody i koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. W postanowieniu tym została określona odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka, co stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy, który – zgodnie z przepisami k.c. – odpowiada na zasadzie winy. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego postanowienia tak, aby odpowiedzialność Wykonawcy była oparta na zasadzie winy poprzez nadanie zdaniu ostatniemu tego postanowienia następującego brzmienia: Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie winy. Ewentualnie: W tym zakresie Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wskutek okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowienia, jednocześnie Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy zgodnie z pkt 4.0. OPZ ppkt 22.

#### Pytanie 15

Dotyczy projekt techniczny branża telekomunikacyjna. W projekcie wskazano na konieczność zastosowania serwera: " W celu włączenia projektowanej kamery do systemu BVMS należy rozbudować urządzenia serwerowni CZR zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 9A o dodatkowy serwer, 2 dyski serwerowe SSD 240GB, oprogramowanie Windows Serwer 2019 Standard" (str 13). Przedmiar prac nie zawiera powyższego zakresu. Proszę o informację czy serwer, dyski i oprogramowanie należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie specyfikacji technicznej dla przedmiotowego serwera ?



### **Odpowiedź**

W kwestii poniższego zapisu umieszczonego w dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Hallera z ul. Lili Wenedy i Żywiecką w Gdańsku:

*„W celu włączenia projektowanej kamery do systemu BVMS należy rozbudować urządzenia serwerowni CZR zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 9A o dodatkowy serwer, 2 dyski serwerowe SSD 240GB, oprogramowanie Windows Serwer 2019 Standard”*,

informujemy, że wymieniony zakres został zrealizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego i istnieją zasoby umożliwiające włączenie do BVMS nowoprojektowanej kamery PNW na w/w skrzyżowaniu. W związku z powyższym rezygnuje się z tego zakresu.

### **Pytanie 16**

Zgodnie z projektem technicznym strona 21 uszynieniu podlegają maszty sygnalizacyjno-oświetleniowe M03 i M04. W przedmiarze prac zakres związany z uszynieniem nie został uwzględniony. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma uwzględnić w wycenie uszynienie 2 sztuk masztów sygnalizacyjno - oświetleniowych M03 i M04 lub proszę o udostępnienie poprawionego przedmiaru prac ?

### **Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić uszynienie 2 masztów sygnalizacyjno- oświetleniowych M03 i M04.

### **Pytanie 17**

Dotyczy projekt techniczny strona 23 i przedmiar prac pozycja nr 28. W zestawieniu materiałowym i przedmiarze prac wskazano 6 szt sygnalizatorów akustycznych. Zgodnie z projektem Inżynierii Ruchu pkt 3.5 "Sygnalizatory dla pieszych należy wyposażyć w sygnalizatory akustyczne". Proszę o potwierdzenie ilości z projektu technicznego ?

### **Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić 10 sztuk sygnalizatorów akustycznych.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-06-2024