KLIMATYZATORY

NR KLIMATYZATORA	TYP KLIMATYZATORA	NR AGREGATU DASŁAWCZEGO	WYDAJNOŚĆ OBIEGOWA [dB]	GABARYTY [mm]	WAGA [kg]	DANE ELEKTRYCZNE [W]	[V]	MOC AKUST. [dBA]	UWAGI
JW-4/CO1	FWQ 63	AG 26 + AG 27	7,1	H=290; L=1050; S=238;	14	0,050	230	46	
JW-7/CO1	FWQ 32	AG 26 + AG 27	5,6	H=290; L=795; S=238;	11	0,038	230	36	
JW-24/NU2	FWQ 50	AG 28	5,6	H=290; L=1050; S=238;	14	0,050	230	42	
JW-27/CU2	FWQ 40	AG 29	4,5	H=290; L=1050; S=238;	14	0,020	230	39	
JW-21/NU2	FWQ 50	AG 30	5,6	H=290; L=1050; S=238;	14	0,050	230	42	
JW/NC	ETXS 35J	AG 31	3,4	H=295; L=800; S=215;	10	-	-	58	
JW/CU1	ETXS 35J	AG 32	3,4	H=295; L=800; S=215;	10	-	-	58	
JW/OT	ETXS 35J	AG 33	3,4	H=295; L=800; S=215;	10	-	-	58	

KLIMATYZATORY w ADMINISTRACJI

NR KLIMATYZATORA	TYP KLIMATYZATORA	NR AGREGATU DASŁAWCZEGO	WYDAJNOŚĆ OBIEGOWA [m³/h]	GABARYTY [mm]	WAGA [kg]	DANE ELEKTRYCZNE [W]	[V]	MOC AKUST. [dBA]	UWAGI
JW-A-10	FXAQ 50 P	AG A2	5,8	H=290; L=1050; S=238;	15	0,033	230	42/36	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-14	FXAQ 20 P	AG A2	2,0	H=290; L=795; S=238;	15	0,019	230	35/29	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-12	FXAQ 20 P	AG A2	2,8	H=290; L=795; S=238;	15	0,019	230	35/29	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-11	FXAQ 15 P	AG A2	1,8	H=290; L=795; S=238;	15	0,017	230	34/29	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-13	FXAQ 50 P	AG A2	5,7	H=290; L=1050; S=238;	15	0,033	230	42/36	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-15	FXAQ 50 P	AG A2	5,8	H=290; L=1050; S=238;	15	0,033	230	42/36	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-16	FXAQ 25 P	AG A2	2,8	H=290; L=795; S=238;	15	0,028	230	36/29	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką
JW-A-17	FWQ 63 MA	AG A1	5,8	H=195; L=1.160; S=680;	30	0,115	230	39/34	PODSTROPOWA
JW-A-18	FXAQ 25 P	AG A2	2,8	H=290; L=795; S=238;	15	0,028	230	36/29	MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W=2,0m nad posadzką

NAWILŻACZE

OZNACZ.	TYP	G kg/h	Prom [kW]	GABARYTY [mm]	WAGA [kg]	LANCA	UWAGI
KN31 - 500	AT 3000 wlk. 3264	26,5	24,3	L= 525; s= 360; h =715	55	2szt x 35-300	400 V
KN32 - 500	AT 3000 wlk. 1534	11,5	11,4	L= 470; s= 305; h =645	40	1szt x 35-300	400 V
KN33 - 500	AT 3000 wlk. 1534	11,7	11,4	L= 470; s= 305; h =645	40	1szt x 35-300	400 V
KN34 - 500	AT 3000 wlk. 1534	11,7	11,4	L= 470; s= 305; h =645	40	1szt x 35-300	400 V
KN35 - 500	AT 3000 wlk. 2364	23,2	17,5	L= 470; s= 305; h =645	40	2szt x 35-300	400 V
KN36 - 500	AT 3000 wlk. 1534	11,5	11,4	L= 470; s= 305; h =645	40	1szt x 35-300	400 V

D	06.12.2015	SCALENIE PW I PWZ
C	01.08.2015	ODPOWIEDZI NA WWO
B	24.06.2015	KONSULTACJE MIĘDZY BRANŻOWE INSTALACJE
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN

STATUS

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 24.08.2012 ORAZ WŁAŚCIWYCH INSTRUKCJACH ZAWARTYCH W PRZEPISACH. STANDARD WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
2. ZAKRES BRANŻOWEJ I ZAGADNIENIA RÓŻNYCH BRANŻ OPISANE SĄ W ODPOWIEDNICH OPISACH BRANŻOWYCH.
3. WYMIARUJE SIĘ: OTWORY/WNĘKI W STROPACH/ŚCIANACH PŁASZCZ BUDOWY W SPOSÓB SYSTEMATYCZNY WŁAŚCIWY DLA BRANŻY. OBIEKTU I PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE BRANŻY I SPECJALNOŚCI.
4. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE: INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
5. ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE ORAZ RYSUNKI WYKONAWCZE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, APROBATY TECHNICZNE I DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.
7. WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I ZGŁOSZENIA WSZELKICH UWAG I WĄTPLIWOŚCI PROJEKTANTOM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
8. WSZYSTKIE ROBOCZOGODZINY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I MONTAŻOWEJ.
9. WSZYSTKIE PRZEWODY I ELEMENTY INSTALACJI NIE OPISANE W PROJEKCIE, A KONIECZNE DO WYKONANIA KOMPLETNEJ INSTALACJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI, NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I MONTAŻOWEJ.
10. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
11. KOLORYSTYKA, FAKTURA I RODZAJ WYKOŃCZENIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZOSTOSOWANYCH W OBIEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ INDYWIDUALNIE Z ZLECENIODAWCĄ.
12. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW W PROJEKCIE Z WYMIARAMI NA OBIEKCIE.
13. ZGŁOŚ SIĘ BRANŻOWEGO PROJEKTANTA I SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH NADZÓR INNE WYKONAWCY BUDOWLANEGO ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
14. WARUNKI TECHNICZNE

	SKALA 53
	SKALA 54

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ.
WARUNKI DOTYCZĄCE ZGODNEGO WYKONANIE ZA POMOCĄ UDOSTĘPNIONEGO OPRACOWANIA AUTORSKI I.T.

inwestor
NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
ul. Spółna 19
50-159 Wrocław

generalny wykonawca
KONSORCJUM FIRM:
VILLART BOGDAN KOETOWSKI – LIDER KONSORCJUM
ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław
P.B. HANSE WRANDECKI WRANDECKI – CZŁONEK KONSORCJUM
ul. Sokolnicka 60/2/3, 52-124 Wrocław
NR UMOWY: ZN-I/210/139

główny projektant (biuro projektów / technologii medycznej/ konstrukcji/ projektu)
VILLART BOGDAN KOETOWSKI
ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław
tel/fax 71-33-88-344
VILLART
ARCH. BOGDAN KOETOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

projektanci w zakresie architektury, sprzętu medycznego i konstrukcji międzybranżowej
MGGW PROJEKTOWA PRZEMYSŁAWA
ul. Polkowa 45/1, 50-010 Wrocław
tel/fax 71-337-06-77

temat	Budowa "Nowego Szpitala" wraz z rozbiórką istniejących obiektów i budową nowych obiektów szpitalnych technologią wraz z zagospodarowaniem terenu, Wrocław ulicach: Starołęcka, ul. Kromnowicka, Działki nr: 34/2, 35/2, 40/3, 78/11, AM – 33, Działka nr 16/5, AM – 34	nr projektu: 0945_03
dyrektor projektu	mgr inż. arch. Bogdan Koetowski	nr uprawnień: 235/89/328 / podpis:
zespół:		
architektura i konstrukcja		nr uprawnień: / podpis:
projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Wróblik	235/89/328
sprawdzający	mgr inż. arch. Anna Kotlarek	235/89/328
technologia		nr uprawnień: / podpis:
projektant	arch. Wojciech Stanowski	296/06/328
sprawdzający	mgr inż. arch. Bogdan Koetowski	235/89/328
projekt wentyl.- klimat. bud. administracyjny, szpitalny, poliklinika, wielobranż. część 1		nr uprawnień: / podpis:
projektant	mgr inż. arch. Joanna Dzydzan	186/05/328
projekt wentyl.- klimatyzacja i technologia medyczna		podpis:
projektant	mgr. inż. inż. Henryk Kozłowski	
instalacje i konstrukcja		nr uprawnień: / podpis:
projektant	mgr inż. Anna Kotlarek	235/89/328
projektant	mgr inż. Piotr Dzydzan	111/06/01
sprawdzający	mgr inż. Anna Kotlarek	
sprawdzający	mgr inż. Andrzej Wróblik	
sprawdzający	mgr inż. Iwona Dzydzan	186/05/328
rysunek		tytuł: WENTYLACJA KLIMATYZACJA
typ projektu:		data: 2015-12-06
numer rysunku:	0945_I.04_I.PW_I_M_I.201_I.I.I.