LEGENDA:

1	STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU np. AMC2 (4 WIEGAND) + OBUDOWA AMC Z 1 SZYNĄ DIN + ZASILACZ APS-PBC-60 + 2x AKUMULATOR 12V/7,2Ah LUB RÓWNORZĘDNE
2	STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU np. AMC2 (4 WIEGAND) + MODUŁ ROZSZERZEŃ WIEGAND np. AMC2 4W-EXT (4 WIEGAND) + OBUDOWA AMC Z 2 SZYNAMI DIN + ZASILACZ APS-PBC-60 + 2x AKUMULATOR 12V/7,2Ah LUB RÓWNORZĘDNE
3	STEROWNIK KONTROLI DOSTĘPU AMC2 (4 WIEGAND) + MODUŁ ROZSZERZEŃ np. AMC 8-WEJŚĆ 8-WYJŚĆ + OBUDOWA AMC Z 2 SZYNAMI DIN + ZASILACZ APS-PBC-60 + 2x AKUMULATOR 12V/7,2Ah LUB RÓWNORZĘDNE
	ELEKTROZAMEK – JEDNOSTRONNA KD, TRYB PRACY "NO", ZASILANIE 24V DC, MONITORING OTWARTCH DRZWI. *2 – ELEKTROZAMEK Z PODWÓJNĄ KD. W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
	ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH, ZASILANIE 24V DC, TRYB PRACY "NO", W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH WIEGAND, ICLASS/MIFARE
	CZUJKA MAGNETYCZNA (KONTAKTRON) W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
	PANEL DOMOFONOWY WERSJA SIECIOWA IP (1 – przycisk) *2P – PANEL DOMOFONOWY WERSJA SIECIOWA IP (2 – przyciski)
	PRZYCISK WYJŚCIA AWARYJNEGO
	PRZYCISK WYJŚCIA
	MIKROŁĄCZNIK DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ W DRZWIACH EWAKUAC. W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
	MODUŁ WYJŚCIA (PRZEKAŹNIKOWY) INSTALACJI SSP W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SYSTEMU SSP
	STEROWNIK DRZWI PRZESUWNYCH

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	STATUS
C	06.12.2013	PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY	
B	28.02.2013	ZMIANY ARCHITEKTONICZNE	
A	13.12.2013	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	

BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT SEGMENTOW | BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA



WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

investor: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
ul. Igielna 13
50-117 Wrocław

generalny wykonawca: KONSORCJUM FIRM:
VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI – LIDER KONSORCJUM
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
P.W. HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ – CZŁONEK KONSORCJUM
ul. Białoskórnicza 22/23/4, 50-134 Wrocław
NR UMOWY: DN-I/2127/09

VILLART
ARCH. BOGDAN KOŁTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
HARAS

jednostka projektowa: główny projektant / technologia medyczna/ koordynacja projektu
VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel/fax 71-33-68-344

VILLART
ARCH. BOGDAN KOŁTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

podwykonawca w zakresie architektury, opracowań branżowych i koordynacji międzybranżowej:
MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław
tel/fax 71-377-00-77

MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
tel: 071.377.00.77
fax: 071.377.00.88
web: www.mackow.pl
email: mackow@mackow.pl
adres: ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

temat: Budowa "Nowego Szpitala"
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu,
Wrocław obręb: Stabłowice, ul. Kosmonautów,
Działki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM – 33; Działka nr 14/9, AM – 34

nr projektu: 0948-03

GŁÓWNY PROJEKTANT:		nr uprawnień:	podpisy:
główny projektant:	mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	230/99 DUW	
BRANŻE: architektura i koordynacja:		nr uprawnień:	podpisy:
projektanci:	mgr inż. arch. Zbigniew Maćków	122/97/UW	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jerzy Kopka	55/2010/DSOIA	
instalacje elektryczne		nr uprawnień:	podpisy:
projektanci:	mgr inż. Mariusz Kubiak	WKP/0307/PWOE/04	
opracował:	inż. Jerzy Ratajczyk		
sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Janura	7131/14/P/2001	

stadium:	branża:	data:
PW-PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE TELETECHNICZNE	2013-12-06

symbol rysunku:	nr tematu	nr fazy	faza	branża	typ rysunku	kondygnacja	sekcja	numer	zmiana:	skala:
	0948	04	PW	E	DG	XX	XX	XXX	C	XXX

temat rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU – KD

nr rysunku: ET-68