

OZP.272.3.2023

Olkusz, dnia 02.02.2023r.

Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ:

**Pytanie:** Dotyczy: Zasilacz UPS – 1 szt. Prosimy o informację - Czy Zamawiający określa minimalną lub maksymalną wysokość UPS w przypadku montażu w szafie rack?

**Odpowiedź:** W przypadku UPS - montaż poziomy w szafie rack, maksymalna wysokość wynosi 8U.

Paulina Polak

Wicestarosta