

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – m²					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG (NETTO)	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA
0.01	WIATROŁAP	3,82	3,82	–	–
0.02	KORYTARZ Z KL. SCHODOWĄ	37,42	–	37,42	–
0.03	DYŻURKA	3,68	3,68	–	–
0.04	GARAŻ	93,53	93,53	–	–
0.05	PRZEDSIONEK P.POŻ.	1,96	1,96	–	–
0.06	SUSZARNIA	10,57	10,57	–	–
0.07	SZATNIA	12,95	12,95	–	–
0.08	WĘZEŁ SANITARNY	10,91	10,91	–	–
0.09	WC	1,21	1,21	–	–
0.10	WC	1,25	1,25	–	–
0.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,34	9,34	–	–
0.12	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,56	3,56	–	–
0.13	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	6,20	–	–	6,20
0.14	PRZEDSIONEK PPOŻ. KOTŁOWNI	3,00	–	3,00	–
0.15	KOTŁOWNIA	11,10	–	–	11,10
0.16	SALA I	18,72	18,72	–	–
0.17	SALA II	18,65	18,65	–	–
0.18	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,60	4,60	–	–
	RAZEM	252.47	194.75	40.42	17.30

LEGENDA:

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA CZERPNA
- INSTALACJA WYRZUTOWA
- KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE
- PP PP PRZEPUSTNICE REGULACYJNE
- WENTYLATORY ŚCIENNE
- KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- TAP TŁUMIKI AKUSTYCZNE

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDRÓJ
34-700 RABKA ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:
34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 156B
DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TEMAT:
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK: RZUT PARTERU
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: WM1

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0258/POOS/14

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA: 07-2020

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl