


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –m ²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG (NETTO)	ŁĄTKOWA RUCHU/POMOCNICZA
2.01	KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ	25,74	25,74
2.02	STYRICH NIEUŻYTKOWY	40,48	40,48
2.03	STYRICH NIEUŻYTKOWY	68,32	68,32
RAZEM		134,54	134,54



LEGENDA:

PRZEWÓD ŻYŁNE WODY

PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY

PRZEWÓD CYRKULACJI C.W.U.

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PROWADZONY POD STROPEM

BATERIA CZERPAŁNA

Z RUCIOMA WLEWKA

BATERIA CZERPAŁNA

MATRYKOWA

ZAWÓD CZERPAŁNY ZE ZŁĄCZKA DO WEZA

PŁON WODOCIĄGOWY

PŁON KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPŁON KANALIZACJI

W7

K7

PK7

KRAKKA ŚCIEROWA

REDUKCJA

RENIZJA

ZAWÓD NAPRĘGOWY ZŁĄCZ

WODOMIERZ

ZN

ZN

ZN

OBJĘT BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR: GMINA RABKA-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA: 34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 1588 DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TEMAT: INSTALACJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

RYSIERK:	SKALA:	NR RYSUNKU:
RZUT PODDASZA	1:100	WK3

PROJEKTANT:	SPRACOWUJĄCY:
mgr inż. STANISŁAW ŻNUDA	mgr inż. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0158/POC/04	UPR. NR MAP/0258/POC/14

WSPÓŁPRACOWNIK:	DATA:
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ	07-2020

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANE

STANISŁAW ŻNUDA

tel. 602 662 700, 602 662 701

skan@wp.pl

UWAGA:

- PRZEWODY WODOCIĄGOWE W KOTŁOWNI WYKONAĆ Z RURI STAŁOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGACJI WYKONAĆ Z RURI POLIPROPYLENOWYCH PR NIP- EKOPLASTIK ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEWANIA
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ NA GRUNIE WYKONAĆ Z RURI POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (MISKOSZUMOWYCH)
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONAĆ Z RURI KIEŁCOWYCH PŁ-CU
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYMI WPOSĄŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBRĘBIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY TAKIE ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTAŃTEM
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEŚCICA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WĄSKIACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZIACH ŚCIENNYCH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ Z WEŁNĄ MINERALNEJ
- INSTALACJE P-POZ NALEŻY PROWADZIĆ W OTULINIE OBOJĘTNEJ Z WEŁNĄ MINERALNEJ
- ŚREDNICE PŁONÓW PODANO PRZY WPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZĄ KONDYGACJĘ (PRZEBÓD POD STROPEM/ BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ I PRZEWODÓW)
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARIANTAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBLIOWIOWYMI - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ I PRZEWODÓW"