

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – m^2					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG (NETTO)	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA
1.01	KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ	30,30	–	30,30	–
1.02	TOALETA MĘSKA	10,10	10,10	–	–
1.03	POKÓJ	10,08	10,08	–	–
1.04	SIŁOWNIA	22,15	22,15	–	–
1.05	POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	37,37	37,37	–	–
1.06	KORYTARZ	4,12	–	4,12	–
1.07	TOALETA DAMSKA	7,06	7,06	–	–
1.08	SALA WIELOFUNKCYJNA	84,55	84,55	–	–
1.09	MAGAZYN	3,52	3,52	–	–
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,36	3,36	–	–
1.11	WC	1,60	1,60	–	–
1.12	KORYTARZ	8,68	–	8,68	–
1.13	KORYTARZ	3,44	–	3,44	–
1.14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1,66	1,66	–	–
1.15	ZMYWALNIA	4,19	4,19	–	–
1.16	KUCHNIA	18,48	18,48	–	–
	RAZEM	250.66	204.12	46.54	####

LEGENDA:

- PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
- PRZEWÓD CIEPLEJ WODY
- PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
- BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMA WYLEWKA
- BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZLACZKA DO WEZA
- W7 PION WODOCIĄGOWY
- K7 PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- pK7 PODPION KANALIZACJI
- KRATKA ŚCIEKOWA
- REDUKCJA
- R REWIZJA
- ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- WODOMIERZ

UWAGA:

- PRZEWODY WODOCIĄGOWE W KOTŁOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NP. EKOPLASTIK ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU.
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBRĘBIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY TAKIE ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
- INSTALACJĘ P-POŻ NALEŻ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZA KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPEM/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDRÓJ
34-700 RABKA ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:
34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 156B
DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TEMAT:
INSTALACJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

RYSUNEK: RZUT PIĘTRA | SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: WK2

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA: 07-2020

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl