
KOCIOŁ NA GAZ ZIEMNY DWUFUNKCYJNY O MOCY DO 58 kW DO PRODUKCJI CIEPŁA NA CELÓW GRZEWCZYCH I C.W.U. URZĄDZENIE GAZOWE TYPU "C" Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA (KOCIOŁ KONDENSACYJNY)
dn 54 A
32730 W
dn 35 A Q 32730
0.15 KOTŁOWNIA +20°C 1037 W
0.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE +20°C 653 W
0.13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE +20°C 812 W
0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE +20°C 147 W
0.08 WĘZEŁ SANITARNY +24°C 848 W
0.07 SZATNIA +20°C 907 W
0.02 KORYTARZ +20°C 850 W
0.14 PRZEDSIONEK PPOŻ. KOTŁOW. +20°C 212 W
0.03 DYŻURKA +20°C 454 W
0.01 WIATROŁAP +20°C 524 W
0.18 WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH +20°C 446 W
0.17 SALA II +20°C 1386 W
0.16 SALA I +20°C 1387 W
0.04 GARAŻ +20°C 9467 W
APARAT GRZEWCZY
5250 W
1.12 KORYTARZ +20°C 594 W
1.11 WC +20°C 170 W
1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE +20°C 368 W
1.09 MAGAZYN +20°C 150 W
1.08 SALA WIELOFUKCYJNA +20°C 5300 W
1.15 ZMYWALNIA +20°C 167 W
1.16 KUCHNIA +20°C 1581 W
1.01 KORYTARZ Z KL. SCHODOWĄ +20°C 1332 W
1.03 POKÓJ +20°C 361 W
1.02 TOALETA MĘSKA +20°C 500 W
1.07 TOALETA DAMSKA +20°C 364 W
1.04 SIŁOWNIA +20°C 1568 W
1.05 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE +20°C 1837 W
2.03 STRYCH NIEUŻYTKOWY +20°C 2740 W
2.01 KOMUNIKACJA +20°C 1125 W
2.02 STRYCH NIEUŻYTKOWY +20°C 1683 W
9500 W
4500 W
RL 1
RL 2
RL3
RL 4
RL 5
RL 6
RL 7
G1
G2
G3
G4
CV22-60
CV33-60
CV11-60
CV21S-60
dn 16×2 B

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDRÓJ
34-700 RABKA ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:
34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 156B
DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ	-	G4

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR MAP/0158/POOS/04	mgr inż. ADAM PLEWA UPR. NR MAP/0258/POOS/14

WSPÓŁPRACA
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA
07-2020

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl