ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – m²					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG (NETTO)	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA
2.01	KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ	25,74	–	25,74	–
2.02	STYRYCH NIEUŻYTKOWY	40,48	–	–	–
2.03	STRYCH NIEUŻYTKOWY	68,32	–	–	–
RAZEM		134.54	####	25.74	####



LEGENDA:

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA CZERPNA
- INSTALACJA WYRZUTOWA
- KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE
- PP PRZEPUSTNICE REGULACYJNE
- WENTYLATORY ŚCIENNE
- KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- TAP TŁUMIKI AKUSTYCZNE

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDRÓJ
34-700 RABKA ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:
34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 156B
DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TEMAT:
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA	1:100	WM3

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR MAP/0158/POOS/04	mgr inż. ADAM PLEWA UPR. NR MAP/0258/POOS/14

WSPÓŁPRACA: mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA: 07-2020

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl