



Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn n.Odrą
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

WARUNKI TECHNICZNE DO DOBORU WĘZŁÓW CIEPLNYCH MZK Sp. z o.o.

Adres obiektu : **Budynek wielofunkcyjny ul. Wschodnia 1**

Moc cieplna : - **c.o.= 80 kW**

Sieć ciepłownicza:

- temperatura zasilania/powrotu (lato): 70 / 45 °C,
- temperatura zasilania/powrotu (zima): 130 / 70 °C,
- ciśnienie dyspozycyjne dla węzła (lato/zima): 100 kPa,
- maks. ciśnienie sieci: 1,6 MPa,

Centralne ogrzewanie

- temperatura zasilania/powrotu: 80 / 60 °C,
- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy instalacji c.o.: 90 °C,
- ciśnienie robocze instalacji c.o.: 0,3 MPa,

Ciepła woda użytkowa

- temperatura ciepłej wody:
- ciśnienie max. instalacji c.w.u.:

Wymagania techniczne wyposażenia i wykonania węzła kompaktowego:

Ze względu na standaryzację urządzeń stosowanych w ZEC MZK Sp.z o.o. :

- **wymagany** regulator pogodowy Danfoss serii **ECL 310 z kluczem A.....** przystosowany do pracy w systemie zdalnego nadzoru Danfoss ECL PORTAL. **Wraz z węzłem należy dostarczyć bezprzewodowy router LTE typu D-Link DWR 921 (z gniazdem na kartę SIM).** Router umieszczony trwale na szafie sterowniczej węzła i połączony z regulatorem pogodowym.
- **wymagane** czujniki temperatury **zanurzeniowe** i czujnik zewnętrzny typu PT1000
- zawory regulacyjne Danfoss typu VM z siłownikami AMV 20 dla c.o.
- węzły wyposażać w ciepłomierz główny firmy **DIEHL Metering** na stronie wysokoparametrowej - powrót. **Ciepłomierz w wersji zasilanej sieciowo 230V AC, wyposażony w moduł komunikacyjny M-Bus, musi posiadać aktywny rejestr danych miesięcznych (stan w GJ, moc maksymalna i przepływ maksymalny),**
- do doboru naczynia wzbiorczego przyjąć obliczeniową pojemność zładu według zależności 28m³/1MW mocy cieplnej c.o. ciśnienie obliczeniowe do doboru zaworów bezpieczeństwa C.O. - 3 bar,
- skrzynka elektryczna (szafa sterownicza) wyposażona w: elektroniczny wskaźnik zużycia energii elektrycznej, dodatkowe gniazda dla elektronarzędzi (230V 3000W) i gniazdo zasilacza routera, wyłącznik różnicowo-prądowy , przełączniki stanu pracy pomp auto-stop-ręczna, kontrolki stanu pracy pomp.
- uzupełnianie zładu c.o. wodą z powrotu sieci wysokoparametrowej, wyposażać w zawór automatycznego uzupełniania **SAMSON 44-1B DN 15 NASTAWA 1-4bar** wraz z obejściem wężykiem elastycznym PN 10 dla szybkiego uzupełniania ręcznego.
- pompa obiegowa c.o. – **Grundfos Magna 3,**
- regulator różnicy ciśnień o zakresie nastaw 0,2 – 1,0 bar na powrocie wody sieciowej
- filtroomulacz lub filtr siatkowy magnetyczny po stronie wysokoparametrowej, filtry siatkowe na instalacji c.o.

- zawory po stronie wysokoparametrowej: zawór odcinający zasilania w wersji spawanej, na powrocie zastosować zawór odcinająco-balansowy PN16 (dopuszczalny w wersji gwintowanej). Zawór musi zapewnić całkowite odcięcie przepływu czynnika.
- Wymagane zawory zwrotne odporne na wysoką temperaturę (metalowy trzpień i grzyb)
- węzeł kompaktowy musi być wyposażony w izolację termiczną oraz oznaczenia kierunków przepływu czynnika
- stosować manometry o średnicy tarczy min. 100 mm, klasa dokładności 1.6,
- wymagane termometry cieczowe.
- pożądana jest minimalna, możliwie zwarta i rozbieralna budowa węzła – ze względu na wąskie przejścia, max szerokość węzła 800mm, max wysokość 1 700mm