

LEGENDA:

[RP/1]	Oznaczenie obwodu elektrycznego
2x	Gniazdo z uziemieniem podwójne 16A p/t po przełożeniu
2x	Gniazdo z uziemieniem podwójne 16A p/t
2xDATA	Gniazdo z blokadą DATA, IP20
RJ45	Gniazdo internetowe RJ45,
	Łącznik podwójny p/t po przełożeniu
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu po przełożeniu
proj. RP	Proj. Rozdzielnica Piętrowa "RP" 3-f, 400/230V
PD	Punkt Dostępowy
GWP+RG	Główny Wyłącznik Prądu + Rozdzielnica Główna "RP" 3-f, 400/230V
RK+TL	Rozdzielnica Kotłowni "RK" 3-f, 400/230V
RK0	Rozdzielnica Komputerowa "RK0" po przełożeniu
RP-12-P	Rozdzielnica Komputerowa "RP-12-P" po przełożeniu

	Wypust ścienny/sufitowy z zapasem przewodu 1m
	Czujnik ruchu po przełożeniu
	Czujnik ruchu
V	Proj. panel wywołania
h=140	Proj. unifon domofonowy IP PoE
1 5 2 6 3 7 4 8	Manipulator alarmowy
	Sygnalizator akustyczno-optyczny SZO-A
CZ	Czujnik zmierzchowy AZH
Ew	Piktogram drogi ewakuacyjnej po przełożeniu

Łącznik montować na wysokości h=120 cm pionowo

Gniazda montować na wysokości h=30 cm tam, gdzie nie podano inaczej

Zestawienie projektowanych opraw

A	Oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym, 14W, 4000K, 1658lm - 1 szt.
B	Oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu 13W, 4000K, 1588lm - 1 szt.
C	Oprawa LED wpuszczana z czujnikiem ruchu 36W, 4000K, 4552lm - 3 szt.
AW	Oprawa awaryjna po przełożeniu - 1 szt.

Inwestor
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26a
15-959 Białystok

Nazwa obiektu budowlanego
Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego i montażem platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz budowa daszku nad wejściem głównym i zadaszenie schodów zewnętrznych do kondygnacji piwnicznej budynku ZHW Oddział w Łomży

Jednostka ewid.: 206201_1 m. Łomża
Obręb ewid.: 206201_1.0002 Łomża 2
działka nr ew.: 20076/13
ul. Nowogrodzka 160

Numer rysunku: E-02

Tytuł rysunku
Rzut pomieszczeń - stan projektowany

Branża
ELEKTRYKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko projektanta	MGR INŻ. MICHAŁ KUCZYŃSKI	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	PDL/0137/PWOE/08	
Współpraca	mgr inż. Kacper Gołębiewski	

Data sporządzenia 23.05.2023 r.