



# Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,  
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

IR.272.4.2023

Wołów, 08.03.2023 r.


## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie, Nr sprawy: IR.272.4.2023.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej określono okna zewnętrzne (1P1 / 1P2 / OP2 / OP3 / OP4) jako dwuczęściowe. Górna część ma być uchylana, zaś dolna rozwiernouchylna, tak jak w załączonym poniżej rysunku:



Dodatkowo okna te mają być w klasie odporności ogniowej EI60.

Informujemy, iż nie ma na rynku systemów umożliwiających wykonanie okien uchylnych / rozwiernouchylnych w klasie EI60. Można te okna wykonać jedynie jako witryny, bądź „okna techniczne”, które są rozwierane.

Prosimy o określenie jakie rozwiązanie przyjąć.

### Odpowiedź nr 1

Zgodnie z załączonym do projektu budowlanego opisem zestawienia stolarki okiennej informuje, że projektowana stolarka okienna oznaczona w dokumentacji projektowej jako 1P1, 1P2, OP2, OP3, OP4 została zaprojektowana jako okna dwuczęściowe. Wg opisu okna mają być w wersji otwieralnej. W standardzie p.poz. EI60.

\_\_\_\_\_  
Kierownik Zamawiającego

### Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska - Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.