

Sejny, dn. 17.04.2023 r.

Gmina Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790671142

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.5.2023

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00165163

WYJAŚNIENIE NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki”

Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań:

1. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie rurociągów z materiałów PVC lub PE? Rozwiązanie takie jest tańsze w stosunku do stali nierdzewnej i powszechnie stosowane na stacjach uzdatniania wody.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rurociągów technologicznych.

2. W kosztorysie w punkcie 11 jest informacja o 4 filtrach DN 1800, natomiast w projekcie jest wpisana informacja o 2 filtrach- prosilibyśmy o sprecyzowanie tej informacji.

Zamawiający wyjaśnia, że w rzeczywistości powinny być 2 sztuki filtrów, pełniących funkcję „odżelaziaczy i odmanganiaczy w jednym”. Proszę przyjąć 2 sztuki.

3. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie 1 szafy sterowniczej zarówno do sterowania pompami jak i układem filtracji? Chodzi o nie dublowanie szaf sterowniczych zarówno do pomp jak i do całego układu.

Zamawiający zaleca wykonanie dwóch szaf.

4. W projekcie jest informacja o wykonaniu nowej studni głębinowej natomiast w kosztorysie brakuje takiej informacji, prosimy o informację czy nowa studnia głębinowa wchodzi w zakres robót czy też nie.

Zamawiający wyjaśnia, że studnia głębinowa została wykonana w 1 etapie inwestycji.

5. Prosilibyśmy również o udostępnienie rysunku położenia sieci wodociągowej (w projekcie zagospodarowania jest informacja o instalacji wodociągowej, jeżeli instalacja i sieć jest traktowana jako tożsame prosimy o taką informację)

Zamawiający wyjaśnia, że sieć wodociągowa jest zamieszczona w przetargu, natomiast instalacje wodociągowe na terenie SUW zostały już wykonane w 1 etapie.

6. W udostępnionych dokumentach brakuje informacji o zbiornikach zewnętrznych (brak projektu konstrukcyjnego płyty fundamentowej oraz brak rysunków zbiorników magazynowych o sumarycznej objętości 58 m3).

Zamawiający wyjaśnia, że zbiorniki zewnętrzne zostały wykonane w 1 etapie inwestycji.

7. W kosztorysie brakuje informacji o nowych zbiornikach magazynowych, prosimy o informację czy mają one wchodzić w skład oferty czy są one nieobjęte ofertą?

Zamawiający wyjaśnia, że zbiorniki magazynowane zostały wykonane w 1 etapie inwestycji.